

## Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 года

Учреждение: МАДОУ "Детский сад №14 "Сказка" общеразвивающего вида" г. Нурлат РТ

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения дата		Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	Необходимая финансовая поддержка, руб.
		с	по			
МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ	плановая проверка	07.02.2018	13.02.2018	1. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному регламенту прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линии связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	Выполнено Договор от 01.03.2018г.	-
				2. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки	Выполнено Договор от 01.03.2018г.	-

				<p>пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией).</p> <p><b>3.</b> Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов чердачного помещения (стропила, обрешётки) периодичностью не реже 1 раза в год.</p> <p><b>4.</b> Отсутствует по периметру здания ограждение на кровле.</p> <p><b>5.</b> На путях эвакуации, в общих коридорах, лестничных клетках, стены выполнены из материалов с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы (обои, краска)</p> <p><b>6.</b> Отсутствует второй эвакуационный выход из спальных комнат детского сада групп № 1,11,12,13.</p> <p><b>7.</b> Отсутствует второй выход на чердачное помещение здания садика.</p> <p><b>8.</b> Прибор приёмно-контрольный расположенный не в помещениях с круглосуточным пребыванием, не защищены от несанкционированного доступа другими лицами.</p> <p><b>9.</b> На объектах не хранится исполнительная документация на</p>	<p>Имеется АКТ выполненных работ.</p> <p>выполнено.</p> <p>выполнено.</p> <p>выполнено.</p> <p>выполнено.</p> <p>выполнено.</p>	
--	--	--	--	---	---	--



				<p>отопления и ограждениями отопительных приборов по дошкольной группе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>8.</b> Обеспечить в раздевальных для детей условия для сушки верхней одежды и обуви в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>9.</b> Обеспечить замену посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной с повреждённой эмалью, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>10.</b> Обеспечить постельным бельём и матрасниками в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>11.</b> Обеспечить ёмкостями для обеззараживания посуды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>12.</b> Обеспечить инструкции на моющие и дезинфицирующие средства. О правилах дезинфекции и мытья посуды, инвентаря с указанием концентрации и объёмом применяемых средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	--	--	--	--	---	----------------------------

				<p><b>13.</b> Обеспечить маркерровку детской мебели в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>14.</b> Обеспечить наличие электрополотенца на пищеблоке. Организовать гардероб для хранения личной и спец.одежды для работников пищеблока в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>15.</b> Обеспечить ревакцинацией против кори сотрудников данного учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>16.</b> Обеспечить регистрацию и контроль работы ультрафиолетовой бактерицидной установки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>17.</b> Обеспечить профилактику педикулёза в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>18.</b> Обеспечить регистрацию в журнале учёта инфекционных заболеваний (ф.№ 60) случаи гельминтозов и кишечных протозоозов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.</p> <p><b>19.</b> Журнал инфекционных</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
--	--	--	--	---	---	---

				<p>заболеваний Ф.060/у ведётся с нарушениями и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, что является нарушением.</p> <p><b>20.</b> На ёмкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств не имеются чёткие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что является нарушением п. 11.3 глава I, п. 1.3 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"</p>	<p>Выполнено.</p> <p>Выполнено.</p>	

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ф.Н. ЯКУПОВА