



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
420097, Казань, ул. Зинина, д. 4 телефон: (843) 231-17-77, факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-126-133-005-16

Законному представителю
Детского сада № 10 «Колокольчик»
Юридический адрес:
423041, Республика Татарстан,
Нурлатский район, г.Нурлат,
ул.Ленина, д. 20.

«26» января 2016г.

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Михайлов А.В.
Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Иванов С.В.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 26.01.2016г. № 43-20-126-133-005-16, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Колокольчик» г.Нурлат Республики Татарстан" (сокращенное наименование «Детский сад №10 «Колокольчик»») ИНН 1632004957, ОГРН 1021605357069, юридический адрес: 423041, Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат, ул.Ленина, д. 20; фактические адреса мест осуществления деятельности: 423041, Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат, ул.Ленина, д. 20.

В присутствии:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Абдульманова Гелсинур Гумеровна	Заведующий дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Колокольчик» <u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Колокольчик» г.Нурлат Республики Татарстан</u> "	Приказ № 89 от 13.01.2003г. по МУ «Управлению образования Нуурлатского муниципального района РТ»

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический	Срок устранения
-------	--	---	-----------------

		документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	нарушения
1	2	3	4
1	При проверке выявлены факты эксплуатации электрических ламп накаливания мощностью 95 ват.	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, ст. 10	Исключить из применения. 01.02.2016.
2	Не проведена первичная проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	П.2.3.14. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»	25.03.2016г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д.166бю, в срок до 25.03.2016г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Абдульманова Гелсинур Гумеровна

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Михайлов А.В.

(Ф.И.О.)

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Иванов С.В.

(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

Заведующий дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Колокольчик» Абдульманова Гелсинур Гумеровна

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

«26» января 2016г.

