

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 43 / 1 / 39

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя,

№ 19 с. Старые Челны Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и
(наименование органа ГПН)
профилактической работы МЧС России по Республике Татарстан.

пожарному надзору N 43 от "01" марта 20 18 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
09 ч 00 мин. "20" марта 20 18 г. по 11 ч 00 мин. "20" марта
20 18 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муници-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
пальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 19
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
с.Старые Челны», с. Старые Челны, ул. Мира, д.2 б

(органов местного самоуправления)
совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 19 с. Старые Челны» Ермишкиной
Наталией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	У пожарного гидранта, а также по направлению движения к нему не установлены соответствующие указатели	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Требование п. 55 Правил противопожарного режима в	Февраль 2019 г.	

	(объемные светильником плоские, выполненные использованием светоотражающих покрытий) ;	со или с	Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		
2.	Котельная пристроена к зданию детского сада, вход в помещение котельной осуществляется с коридора детского сада;	к в с	- Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. (Требование Ф3 №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; п. 1.8* СНиП 2-35-76 «Котельные установки»); Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. (Требование Изменение 1, п. 3.10 СНиП II-35-76 Строительные нормы и правила нормы проектирования);	Февраль 2019 г.	
3.	Дверь пожароопасном помещении склада продуктов установлена не противопожарная и не соответствующая требуемым пределам огнестойкости;	в не	- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI30. (Требование Ф3 №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; п.6.8.19 СП 2.13130.2009); п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование Ф3 №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.06.02-98 п. 1.82);	Февраль 2019 г.	
4.	Дверь пожароопасном помещении прачечной (гладильной) установлена не противопожарная и не соответствующая требуемым пределам огнестойкости;	в не	- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI30. (Требование Ф3 №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; п.6.8.19 СП 2.13130.2009); п.5.14 -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование Ф3 №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);	Февраль 2019 г.	
5.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, расположен внутри складского помещения;		Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. (Требование п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	Февраль 2019 г.	

6.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, в, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м., в коридоре;	Размещение извещателей рекомендуется производить на расстоянии не менее 0,5 м до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя. (Требование п. 14.3.6 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»);	Февраль 2019 г.	
7	В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;	В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»);	Февраль 2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

 (подпись)

" 20 " марта 20 18 г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 с. Старые Челны» Ермишкина Н.Н.

 (должность, фамилия, инициалы)

" 20 " марта 20 18 г.