

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное одел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 48 / 1 / 42

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад
полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя,

№ 19 с. Старые Челны Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и
(наименование органа ГПН)
профилактической работы МЧС России по Республике Татарстан.

пожарному надзору N 48 от "01" марта 20 18 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
09 ч 00 мин. "20" марта 20 18 г. по 11 ч 00 мин. "20" марта
20 18 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муници-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
пальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 19
проведившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
с.Старые Челны», с. Старые Челны, ул. Мира, д.2 б

органов местного самоуправления)
совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 19 с. Старые Челны» Ермишкиной
Наталией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На стенах коридора на путях эвакуации детей применены горючий материал (обои) с неисследованными показателями их	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более	Февраль 2019 г.	

	пожаровзрывоопасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности материалы;	высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование ФЗ №123 ст.4 п.4, ст.151 п.1; ч.1 ст.1; ч. 1 ст.6 Закона №123; ч.6 ст. 134 табл. 28, 29; ч.4 ст. 145; ч.7 ст. 146; ч. 11 ст. 13 Закона №123, п. 6.25* СНиП 21-01-97*);		
2.	Двери пожароопасных помещений склада продуктов, гладильной и электрощитовой установлены не противопожарные и не соответствующие требуемым пределам огнестойкости;	в п.6.8.19 – Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI30. (Требование п.6.8.19 СП 213130.2009); п.5.14 –Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблице 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2, СНиП 2.08.02-98 п. 1.82);	Февраль 2019 г.	
3.	Котельная пристроена к зданию детского сада, вход в помещение котельной осуществляется с коридора детского сада;	- Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. (Требование п. 1.8* СНиП 2-35-76 «Котельные установки»);	Февраль 2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 20 " марта 20 18 г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 20 " марта 20 18 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 с. Старые Челны» Ермишкина Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.