

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 86 / 1 / 53

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

«Белочка» г. Нурлат Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 86 от " 01 " апреля 20 19 года, ст. 6 Федерального

закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
08 ч 00 мин. " 16 " апреля 20 19 г. по 10 ч 00 мин. " 16 " апреля
20 19 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
ным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором внутрен-
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
ней службы Талиповым Альмарисом Нязовичем, МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка»,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
г. Нурлат ул. Школьная, дом № 20.

органов местного самоуправления)
совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат Республики
Татарстан Сагировой Венерой Ханифовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) - На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. (Требование ФЗ № 123	апрель 2020 г.	

		ст. 68 п. 1); - Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. (Требование Раздел 4 п. 4.1 СП 8.13130.2009); - Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяется с хозяйствственно-питьевым или производственным водопроводом. (Требование СНиП 2.04.02-84 п. 2.11*);	
2.	В подвальном этаже размещена мастерская выполнена горючего материала;	из Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных по заданию на проектирование для хранения или переработки горючих материалов под зрительными и актовыми залами, а также в подвальных и цокольных этажах зданий детских дошкольных учреждений, школ, спальных корпусов школ-интернатов и интернатов для школ, стационаров лечебных учреждений и спальных корпусов санаториев не допускается. (Требование п. 1.10 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»);	апрель 2020 г.
3.	Первая дверь из спальни 1-ой младшей группы ведущая на улицу открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;	-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ)); - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);	апрель 2020 г.
4.	Допускается применение горючих материалов для отделки стен коридора (обои), с 1 младшей группы на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	апрель 2020 г.
5.	Из коридора 1-ой младшей группы ведущие к лестничной площадке отсутствует дверь с уплотнениями в притворах (демонтирована) которая была предусмотрена проектом;	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	апрель 2020 г.

6.	Допускается применение горючих материалов для отделки стен фойе № 1, 1-го этажа (деревом), основного входа на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	апрель 2020 г.
7.	Из коридора в фойе основного выхода отсутствует дверь с уплотнениями в притворах (демонтирована) которая была предусмотрена проектом;	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);	апрель 2020 г.
8.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада № 1 на 1 этаже, расположенный внутри складского помещения;	Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. (Требование п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	апрель 2020 г.
9.	Дверь пожароопасном помещении (склад продуктов) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;	в Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (Требование п. 7.4 СНиП 21-01-97*); - Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроштитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 30. (Требование п.6.8.19 СП 2.13130.2009); -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);	апрель 2020 г.
10.	Допускается применение горючих материалов для	-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости	апрель 2020 г.

	<p>отделки стен фойе № 2, 1-го этажа (деревом), запасного выхода на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;</p>	<p>и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);</p>	
11.	<p>Из коридора 2-ой младшей группы ведущие к лестничной площадке отсутствует дверь с уплотнениями в притворах (демонтирована) которая была предусмотрена проектом;</p>	<p>- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 ч. 1 ст. 89, 4.19 ст.88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);</p>	<p>апрель 2020 г.</p>
12.	<p>Допускается применение горючих материалов для отделки стен коридора (обои), с 2 младшей группы на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;</p>	<p>-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);</p>	<p>апрель 2020 г.</p>
13.	<p>Первая дверь из спальни 2-ой младшей группы ведущая на улицу открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;</p>	<p>-Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. (Требование п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ)); - Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);</p>	<p>апрель 2020 г.</p>
14.	<p>Допускается применение горючих материалов (красками) для отделки полов, стен лестничных маршей, лестничных маршей на путях эвакуации с</p>	<p>-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,</p>	<p>апрель 2020 г.</p>

	неисследованными показателями пожарной опасности;	лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	
15.	Дверь лестничной площадке подготовительной группы оборудованы устройствами (доводчиками) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах.	на - Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*).	апрель 2020 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 16 " апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Вал
(подпись)

" 16 " апреля 20 19 г.



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат Республики Татарстан Сагирова В.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.