



**МЧС РОССИИ**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Акеубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан**

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 4-44-02

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«25» января 2022 г., 11 час. 00 мин. № 10**

(дата и время составления акта)

ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «12» января 2022 г. № 10, КНМ 16220061000200758567**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ 2022038406**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов (федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена: *Талиповым Альмарисом Ниязовичем, старшим инспектором МОИД и ПР по Акубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан***

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: *не привлекались;***

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

**эксперты (экспертные организации): *не привлекались.***

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, территории  
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32***

*«Радуга» с. Тюрясево Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюрясево, ул. Центральная, дом № 33.*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Радуга» с. Тюрясево Нурлатского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1632005157; Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюрясево, ул. Центральная, дом № 33.*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
*с 09 час. 00 мин. «25» января 2022 г., по 11 час. 00 мин. «25» января 2022 г.*

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с....

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: *02 часа 00 минут*

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 1) осмотр;

*с "25" января 2022 г., 09 час. 00 мин.*

*по "25" января 2022 г., 11 час. 00 мин.*

*по месту: Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюрясево, ул. Центральная, дом № 33.*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 2) опрос

в следующие сроки:

*с "25" января 2022 г., 10 час. 30 мин.*

*по "25" января 2022 г., 10 час. 45 мин.*

*по месту: Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюрясево, ул. Центральная, д. 33.*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которого составлен: протокол опроса (письменные объяснения)**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

в следующие сроки:

с "25" января 2022 г., 10 час. 45 мин.

по "25" января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Тюриясево, ул. Центральная, д. 33.

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

представленные контролируемым лицом:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований установленные: Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзора) мероприятия
1.	Не заключен договор на выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений;	Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзора) мероприятия
2.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим	Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзора) мероприятия

<i>линиям связи «Стрелец» в автоматическом режиме без участия персонала объекта;</i>		
--	--	--

**Данные нарушения в области обеспечения пожарной безопасности:**

- не обеспечивают возможность своевременного обнаружения пожара на ранней стадии, и своевременно (до наступления опасных факторов пожара) эвакуироваться из здания, тем самым способствует его развитию, что создает угрозу для жизни и здоровья людей;

В связи, с чем создается непосредственная угроза для жизни и здоровья людей, повышает вероятность травматизма.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1) *протокол осмотра от 25 января 2022 г.*

2) *протокол опроса (письменные объяснения) Питугановой М. Г., от 25 января 2022 г.*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

*Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего документарную проверку)



*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

*Талипов Альмарис Ниязович, государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, контактный телефон 4-44-07, электронный адрес: ondnurlat@mail.ru*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Питуганова Марина Геннадьевна, заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Радуга» с. Тюриясево Нурлатского*

муниципального района Республики Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \* КНМ 16220061000200758567 от 12.01.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хаматеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnuurlat@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 10 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 32 «Радуга» с. Тюрясево Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору  
– начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,  
Юсупова Р.Р.

№ 10 от « 12 » января 202 2 года



в период с « 25 » января 202 2 г. по « 25 » января 202 2 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – старшим инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем,  
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое (надзорное) мероприятие  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Радуга» с. Тюриясево Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, Питугановой Мариной Геннадьевной  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не заключен договор на выполнение ремонтных работ по регламентным работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений;	Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2022 год	 В.М.С.И.И.К.О
2.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-контрольного для передачи информации в подразделения пожарной	Требование п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2022 год	 В.М.С.И.И.К.О

охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи «Стрелец» в автоматическом режиме без участия персонала объекта;			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Радуга» с. Тюрясево Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, Питуганова М.Г.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



*Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя (руководителей) инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.