

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

г. Нурлат  
(место составления акта)

" 11 " апреля 20 18 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 66

По адресу/адресам: г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 14а, Нурлатский район, РТ  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 66 от 28.03.2018 г.

была проведена плановая проверка в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
№ 6 «Солнышко»

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 " апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.  
Продолжительность 02 часа 00 минут.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального  
предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/02 часа 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан.

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Мугинова Н.Н.

30.03.2018 года 10 часов 45 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Талипов Альмарис Ниязович, старший инспектор  
межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
При проведении проверки присутствовали: Мугинова Назлыгуль Насыховна, заведующая  
МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):

**1. Не выполнена наружная пожарная лестница входа в чердачное помещение;**

- Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование п. 8.1, п.п 2 СНиП 21-01-97\*);

**2. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

**3. Первая дверь из спальни подготовительной группы ведущая на улицу открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;**

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ));

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

**4. Дверь из раздевалки подготовительной группы открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;**

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ));

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

**5. Дверь с коридора подготовительной группы открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;**

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - ППР в РФ));

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

**6. Допускается применение материала (линолеум) для напольного покрытия на путях эвакуации, в общем коридоре подготовительной группы с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения данного материала);**

- В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной

опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25\* СНиП 21-01-97\*);  
7. Люк выхода в чердачное помещение не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблица 2\*; СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;

8. Дверь из спальни 1-ой младшей группы открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее – ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

9. Дверь с коридора на лестничную площадку из средней и старшей группы открывается не по ходу эвакуации детей из помещения;

- ж) изменять, направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее – ППР в РФ);

- Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. (Требование п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);

10. Прачечная от коридора не отделена противопожарной дверью;

- Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблице 2\*; СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;

11. Дверь в пожароопасных помещениях (склад малоценнего имущества) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

п.7.4 -Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

здания.

(Требование п. 7.4 СНиП 21-01-97\*);

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 30. (Требование п.6.8.19 СП 2.13130.2009);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблице 2\*; (Требование СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);

12. Дверь в пожароопасных помещениях (склад продуктов) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;

п.7.4 -Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

здания.

(Требование п. 7.4 СНиП 21-01-97\*);

- Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 30. (Требование п.6.8.19 СП 2.13130.2009);

-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, луки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2\*; (Требование СНиП 21-01-97\* раздел 5 п. 5.14 табл.2 СНиП 2.08.02-98 1.82);

13. Допускается применение горючего материала (краска) для покраски полов и стен в коридорах, стен лестничных маршей, лестничных маршей на путях эвакуации с неисследованными показателями пожарной опасности;

-В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. (Требование п. 6.25\* СНиП 21-01-97\*);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 66/1/55 от 11.04.2018 года, протокол об административном правонарушении № 336-2018-0081 от 11.04.2018 года.


Подписи лиц, проводивших проверку:

 А.Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Мугинова Назлыгуль Насыховна заведующая МБДОУ Детский сад №6 «Солнышко».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " апреля 20 18 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)