

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 18, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 4-44-02

г. Нурлат  
(место составления акта)

" 29 " марта 20 21 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 45

По адресу/адресам: Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Козлова, дом № 12 А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 45 от 10.03.2021 года.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального автономное дошкольного образовательного учреждения  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
Детский сад № 8 «Теремок» г. Нурлат Республика Татарстан

Дата и время проведения проверки:

" 29 " марта 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. " 29 "  
марта 20 21 г. Продолжительность 02 час 00 минут

" " 20 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01 день/02 час 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонным ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Абдурахманова Г.Р. ✓ Г.Р. 10.03.2021 года 13 часов 40 минут  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Талипов Альмарис Ниязович, старший инспектор

Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Абдурахманова Гузаль Рамизовна,  
заведующая МАДОУ Детский сад № 8 «Теремок» г. Нурлат Республики Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в  
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

**1. Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;**

- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1); На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций; (Требование ФЗ №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование ФЗ №123 ст.4 п.3,4, ст.151 п.1; СНиП 2.04.02-84 п.2.11\*);

**2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний;**

Руководитель организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**3. Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;**

- Обеспечение деятельности пожарных подразделений

1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений;

(Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

**4. Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);**

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**5. Наружные эвакуационные лестницы ведущие со второго этажа здания расположены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов;**

- Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа



предусмотрена для эвакуации только из этого помещения. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»);

6. **Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);**

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

7. **Руководитель, работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму.**

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 45/1/33 от 29.03.2021 года, протокол об административном правонарушении № 336-2021-0045 от 29.03.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку

А.Н. Талипов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Абдуражманова Гузаль Рамизовна, заведующая МАДОУ Детский сад № 8 «Теремок» г. Нурлат Республики Татарстан.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 29 " марта 20 21 г.

✓ В  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан  
ул. им. Р.С. Хамадеева, 18, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 4-44-02

### Предписание N 45/1/33

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
«Теремок» г. Нурлат Республики Татарстан.

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам  
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору N 45 от "10" марта 20 21 года, ст. 6 Федерального  
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с  
09 час. 00 мин. "29" марта 20 21 г. по 11 час. 00 мин. "29"  
марта 20 21 г. проведена проверка

Старшим инспектором Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муници-  
пальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ майором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

внутренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МАДОУ Детский сад № 8

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

«Теремок» г. Нурлат, ул. Козлова, дом № 12 А, Республика Татарстан.

органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей МАДОУ Детский сад № 8 «Теремок», Абдурахмановой Гузаль  
Раимовной.

указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс- я только выполнение)
1	2	3	4	5
I.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	- Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1); На территориях поселений и городских округов	март 2022 г.	



		должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование Ф3 №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций; (Требование Ф3 №123 ст. 4 п. 3, 4, ст. 151 п. 1; Раздел 4 п. 4.1 СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование Ф3 №123 ст. 4 п. 3, 4, ст. 151 п. 1; СНиП 2.04.02-84 п. 2.11*);		
2.	2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение испытаний ограждения на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний;	Руководитель организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Требование ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	март 2022 г.	
3.	Не выполнена наружная пожарная лестница входа на кровлю здания;	- Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; (Требование п. 2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	март 2022 г.	
4.	Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки	- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов	март 2022 г.	

	<p>конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), составлением протокола проверки состояния огнезащитной (пропитки);</p>	<p>огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год; (Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);</p>		
5.	<p>Наружные эвакуационные лестницы ведущие со второго этажа здания расположены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов;</p>	<p>- Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»);</p>	<p>март 2022 г.</p>	
6.	<p>Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (воспитателя);</p>	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; (Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил</p>	<p>март 2022 г.</p>	

		противопожарного режима в Российской Федерации);		
7.	Руководитель, работники, ответственные за пожарную безопасность не обучены пожарно-техническому минимуму.	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	март 2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы

Талипов А. Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 29 " марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

" 29 " марта 20 21 г.



(подпись)

Заведующая МАДОУ Детский сад № 8 «Теремок» г. Нурлат Республики Татарстан, Абдурахманова Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

(форма ФЛ)