

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Груллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамзеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание № 72 / 1 / 45
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
такое наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
ребенка-Детский сад» г. Нурлат Республика Татарстан»
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), состоящими в количестве и т.д.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа лицо:
по пожарному надзору и 72 от "01" апреля 20 19 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09
час. 00 мин. "#09" апреля 20 19 г. по 11 час. 00 мин. "09" апреля
20 19 г. проведена проверка
Старшим инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(полностью, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Талиповым Альмарисом Ни-
ловичем, МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад» г. Нурлат Республики
Татарстан, Республика Татарстан г. Нурлат, ул. Нурлатская, дом № 8.
совместно с Заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад» г. Нурлат
(указывается должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лицо,
участнившее в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пред- при- ятие	Вид нарушенных обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в полях заполнения)	
				№	Е
1.	Пищеблок со стороны склада от коридора не отделен противопожарной дверью;	-Предусматриваются в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские,	01 апреля 2020г.		

		<p>кладовыи, электрические т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнение проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, лежи, клапаны, окна, занавеси – таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.16;</p>	
2.	Лифтоблок со стороны изолятора (запасного выхода) от коридора не отделена противопожарной дверью;	<p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 лифтоблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрические т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). (Требование п.5.2.6 СП 4.13130.2013); Заполнение проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, лежи, клапаны, окна, занавеси – таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.16;</p>	01 апреля 2020г.
3.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, расположен внутри складского помещения,	<p>оборудование складов по освещению рабочего дня должно обеспечиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из легкоручих материалов или отдельно стоящей спорте. (Требование п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «о противопожарном режиме»),</p>	01 апреля 2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными выше требованиями пожарной безопасности и иными сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;

собственники недвижимости;
лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенныес ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и недометленного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талимов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09" апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получили:

"09" апреля 2019 г.

Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад» г. Нурлат Республика Татарстан» Панкина Г.С.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.