



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: privol@technadzor.ru, www.privol.gosnadzor.ru

422069, РТ, Сабинский район,
с. Два Поля Арташ, ул. Молодежная, д. 11.

(место составления акта)

28 декабря 2015г.

(дата составления акта)

13-00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического
лица/индивидуального предпринимателя- Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк»
Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

№ 43-12/61-432

«28» декабря 2015г. по адресу: 422069, РТ, Сабинский район, с. Два Поля Арташ, ул. Молодежная,
д. 11.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Приволжского управления Рос-
технадзора от 16.12.2015г. № 4025 была проведена внеплановая выездная проверка в отноше-
нии Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Два Поля Ар-
ташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»
ОГРН 1021607154062, ИНН 1635003380,

юридический адрес: 422069, РТ, Сабинский район, с. Два Поля Арташ, ул. Молодежная, д. 11.

Продолжительность проверки: с 22 декабря 2015г. по 28 декабря 2015г.

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) :

Заведующая

(подпись)

Валиева Лайсан Вакифовна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лицо (а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Рахимуллин Талгат Миннегалиевич

с участием:

(лица, привлекаемые к проверке(экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовал(а): Заведующая Валиева Лайсан Вакифовна

МБДОУ «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района
Республики Татарстан» расположен в одноэтажном здании, общая площадью 166,4м².

Свидетельство о государственной регистрации права от 30 июля 2013г. №689289.

Электроснабжение объекта осуществляется на основании муниципального контракта №35 Э от 19.01.2015г.


На поставку природного газа муниципальный контракт №3371 от 31.12.2014г. На объекте установлены приборы учета газа, контрольные пломбы поставщиком установлены. Госповерка проводится в установленные сроки.


На отпуск хоз. питьевой воды заключен договор №2017 от 01.10.2015г с ОАО «Сабинское МПП ЖКХ». Установлен счетчик воды типа СГВ-15 №26836938.

По МБДОУ «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района Республики Татарстан» на контроле в Приволжском управлении Ростехнадзора находится предписание от 06.02.2015г. № 43-12/11-61-025. Всего было предписано к исполнению 2 мероприятия. На момент проверки предписание № 43-12/11-61-025 от 06.02.2015г. выполнено полностью. Предписание №43-12/11-61-025 от 06.02.2015г. снимается с контроля 28.12.2015г.

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Приволжского территориального отдела



Т.М.Рахимуллин.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Валиева Лайсан Вакифовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» 12 2015 г.

№ 4025

Казань

О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении: МБДОУ «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района РТ», ИНН 1635003380

2. Место нахождения юридического лица: 422069, РТ, Сабинский район, с. Два Поля Арташ, ул. Молодежная, д.11; место фактического осуществления деятельности: 422069, РТ, Сабинский район, с. Два Поля Арташ, ул. Молодежная, д.11.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Рахимуллина Талгата Миннегалиевича – государственного инспектора Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:

V контроль выполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №43-12/61-025 от 06.02.2015 г.;

Задачами настоящей проверки являются: проверка устранения юридическим лицом ранее выявленных нарушений обязательных требований, указанных в пунктах предписания №43-12/61-025 от 06.02.2015 г.;

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности, обязательным требованиям;

V - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7.Срок проведения проверки: 05 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с "22" декабря 2015 г.

Проверку окончить не позднее "28" декабря 2015 г.

8.Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 9, ч. 3;

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. №401; п.п.1; 5.3.1.16; 5.3.1.17; 5.3.1.18; 5.3.1.19;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 декабря 2010г. №1130 п.4.2.12; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.16 «Об утверждении Положения о Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

Перечень нормативных актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I «Технологический, строительный, энергетический надзор») по состоянию на 30 декабря 2014 г. (П-01-01-2014), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 января 2015г. №5.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки в сроки, предусмотренные п. 7 настоящего распоряжения:

провести проверку выполнения обязательных требований:

выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

проверку деятельности общества провести с использованием взятий проб и образцов, с применением фото- и киносъемок, видеозаписей, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств.

Должностное лицо при проведении проверки обязано своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, а также соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица (или индивидуального предпринимателя) проверка которых проводится.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов (утв. приказом Ростехнадзора от 12 декабря 2011 г. №697), зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012 №23089.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 г. N 653), зарегистрирован в Минюсте России от 30 декабря 2011 г. № 22840.

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более, чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 февраля 2012г. №72), зарегистрирован в Минюсте России от 07 марта 2012 г. №23427.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания №43-12/61-025 от 06.02.2015 г.

И.о. заместителя руководителя



Н.С. Григорьев

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Два Поля
Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района Республики
Татарстан»

Индекс 422069, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район,

д. Два Поля Арташ, ул. Молодежная, д.11

ИНН 1635003380

КПП 163501001

ОГРН 1021607154062

ОКАТО 92252000002

ОКОГУ 49007

ОКПО 76296256

16.03.2014г.

№3

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений от 6 февраля 2015 года № 43-12/61-025, выданном Приволжским Управлением Ростехнадзором по результатам проверки.

Направляем Вам ответ о принятых мерах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района Республики Татарстан» (далее - МБДОУ «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк»), о соблюдения требований установленных нормативными правовыми актами РФ, в том числе обязательных требований безопасности в электроэнергетики, соблюдения собственником нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также требований по проведению обязательного энергетического обследования указанных в предписании от 6 февраля 2015 года №43-12/61-025, выданном Приволжским Управлением Ростехнадзора по результатам плановой выездной проверки (далее - Предписание):

1. Заменяли электрические лампы накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более на светодиодные лампы мощностью 5 Вт.
2. Разработали «Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию» (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1.)

Заведующий:



/Л.В.Валиева/