

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам Республики Татарстан  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,

422060, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская, д.23, тел.  
(884362) 2-41-35

**Предписание N 12 / 1 / 9**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение*

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

*«Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского муниципального района  
Республики Татарстан»*

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 12 от 01.02.2018 г.,*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в  
период с 09 час. 00 мин. 07 февраля 2018 г. по 11 час. 00 мин. 11 февраля 2018 г.

проведена плановая, выездная проверка:

*начальником МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан подполковником внутренней службы Галимуллинým Айнуром  
Рифкатовичем и старшим дознавателем МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Хузиным Илдаром  
Талгатовичем в отношении МБДОУ «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского  
муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу: 422069, Республика  
Татарстан, Сабинский МР, д. Два Поля Арташ, ул. Г.Тукая, д. 55*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта  
защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с :

*Валиевой Лейсан Вакифовной – заведующий муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Два Поля Арташский детский сад «Кубэлэк» Сабинского  
муниципального района Республики Татарстан»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пре- д- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На передней ограде установить соответствующий указатель (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий, стойкий к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) направления движения к наружным источникам противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант, пожарный водоем)	Ст.4 и 151 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	01.02.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале месяце 2019 г.

(квартал, месяц).

Начальник МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МРРТ  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
подполковник внутренней службы А.Р.Галимуллин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*

(подпись)

«07» февраля 2018 г.

Старший дознаватель МОНД и ПР по Сабинскому и  
Тюлячинскому МРРТ УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан

майор внутренней службы И.Т.Хузин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

*(Handwritten signature)*

«07» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ «Два Поля Арташский  
детский сад «Кубэлэк» Сабинского МР РТ»  
Валиева Л.В.

*(Handwritten signature)*

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«07» февраля 2018 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
(884362) 2-41-35