

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности по Сабинскому муниципальному району  
УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного надзора)

422060, РТ, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская, 23, тел. (884362) 2-41-35  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 118/1/53  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Шеморданский детский сад общеразвивающего вида №3 «Салават купере» Сабинского МР РТ»  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного  
инспектора Сабинского муниципального района по пожарному надзору № 118  
(наименование органа ГПН)

от « 17 » ноября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 24 » ноября 2014 г. по 12 ч 00 мин. « 24 » ноября 2014 г.

проведена плановая проверка

государственным инспектором Сабинского муниципального района по пожарному надзору - стар-  
шим инспектором ОНД по Сабинскому МР УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан капита-  
ном внутренней службы Габрахмановым Раилем Василевичем, , в отношении:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ «Шеморданский детский сад общеразвивающего вида №3 «Салават купере» Сабинского  
МР РТ» расположенного по адресу: РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул.Х. Такташа, д.1  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Шеморданский детский сад общеразвивающего вида №3  
«Салават купере» Сабинского МР РТ Закирзяновой Эндже Масгутовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-  
сти, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обяза-	Содержание пункта (абзац пункта) и	Срок уст-	Отметка
---	----------------------	------------------------------------	-----------	---------

Предписания	тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	ранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить в помещении электрощитовой противопожарную дверь.	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.151; СНиП 2.08.02-89*, п.1.82; СНиП 21-01-97, п.5.14-двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0.6 ч.	01.10.2016 г.	
2	Систему АПС оборудовать передачам извещений (информаций) о пожаре, неисправностях, состоянии технических средств в подразделения пожарной охраны	ст. 4 и 151 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 табл. А.1 п. А.10 прил. А СП 5.13130.2009; табл. 1 СП 3.13130.2009 г.	01.10.2016 год.	
3.	Руководителю организации организовать проведение проверок на работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с оставлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ, п.55- Руководителю организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с оставлением соответствующих актов.	01.10.2016 год.	
4.	Люки проемов ведущих на чердачное помещения в детсаде выполнить пределом огнестойкости ниже EI 30	Ст. 4 и 151 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.14 СНиП 21-01-97	01.10.2016 год.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Сабинского муниципального района по  
пожарному надзору – старший инспектор ОНД по Сабинскому МР  
УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней  
службы Габдрахманов Р.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

«24» ноября 20 14 г.



**Предписание для исполнения получил:**

  
(подпись)

**Заведующая МБДОУ «Шеморданский  
детский сад №3 «Салават купере» Муха-  
мадиева Э.М.**

(должность, фамилия, инициалы)

«24» ноября 20 14 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.