


“Татарстан республикасы Саба муниципаль районы Шәмәрдән авылы гомуми үсеш бирүче төрдәге Шәмәрдән 3 нче “Салават күпере” балалар бакчасы” мәктәпкәчә белем муниципаль бюджет учреждениясы  
422050, Татарстан Республикасы, Шәмәрдән авылы, Хади Такташ урамы  
1 йорт  
Тел. 3-25-92



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шеморданский детский сад общеразвивающего вида №3 «Салават купере» с.Шемордан Сабинского муниципального района Республики Татарстан»  
422050, Республика Татарстан, с. Шемордан, ул. Х.Такташа, дом 1  
Тел. 3-25-92  
ИНН/КПП 1635003743/163501001  
ОГРН 1021607155107

E-mail: [shemordan.detsad3@yandex.ru](mailto:shemordan.detsad3@yandex.ru)



Начальнику МОНД и ПР  
по Сабинскому и Тюлячинскому  
МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Галимуллин Айнуру Рифкатовичу

МБДОУ Шеморданский детский сад №3 «Салават купере» предоставляет результат рассмотрения выполнения представления от 14 февраля 2020 года № 09 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Информация о выполнении
1	Заполнение проёмов противопожарных стен (двери), предусмотренного в составе объекта пищеблока, а также прачечной выполнить пределом огнестойкости не ниже требуемого-предел огнестойкости двери не ниже 2-го типа ( ст. 4, 6 и 88 табл. 24 ФЗ-123 от 22.07. 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности », п. 5.2.6. СП 4. 13130.2013)	Заявка подана. Срок устранения нарушения 01.02.2021 г.

Заведующий МБДОУ Шеморданский детский сад № 3 «Салават купере»:

Адгамова Г.Р.

