

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 288-91-24, ф. 288-67-54, телефон доверия 288-64-09

Управление надзорной деятельности и Профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Муслюмовскому и Сармановскому
муниципальным районам РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)
423350, РТ, Сармановский район, ул.Профсоюзная 346, код 8-85559 тел. 4-38-82
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 65/1/36

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Заведующей МБДОУ «Джалильский детский сад №1 «Березка»

Гариповой Зульфие Ринатовне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Муслюмовскому
и Сармановскому МР по пожарному надзору Гусманова Р.Р. N 65 от 24 августа 2020
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "7" сентября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час.
00 мин., "8" сентября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Общая продолжительность 2 рабочих дня / 2 часа
проведена плановая, выездная проверка старшим дознавателем МОНД и ПР по Муслюмовскому
и Сармановскому МР майором внутренней службы Быренковым Р.Н. в отношении МБДОУ
«Джалильский детский сад №1», по адресу: Сармановский район п.Джалиль ул.Ленина д.18
совместно с заведующей детского сада Гариповой З.Р.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- д- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Дверь гладильной в здании детского сада выполнить с пределом огнестойкости не менее EI 30.(установить противопожарную дверь 2 типа)	((ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 ФЗ-123 «Технический регламент, о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);	До 1.08.2021	

3	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	(постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24);	До 1.08.2021	
4	Хозяйственный блок на территории детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	(НПБ 110-03 табл.№1 п.9).	До 1.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР по Муслимовскому и Сармановскому МР
Гусманов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"08" 09 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):

[Signature]
(подпись)
"08" 09 2020 г.

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)



п.Джалиль
(место составления акта)

8.09.2020г.

(дата составления акта)

11 часов 20мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №65

«7-8» сентября 2020 года по адресу: РТ, Сармановский район,
п.Джалиль ул.Ленина д.18

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 65 от 24.08.2020г. начальника МОНД и ПР
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность)
по Муслюмовскому и Сармановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ – главного
государственного инспектора

(руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

по пожарному надзору по Муслюмовскому и Сармановскому МР РТ Гусманова Р.Р.

(приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное «Джалильский детский сад №1 «Березка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"7" сентября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"8" сентября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД и ПР по Муслюмовскому и Сармановскому МР УНД и
ПР ГУ МЧС РФ по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

Гарипова З.Р.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Быренков Руслан Николаевич – старший дознаватель МОНД
и ПР по Муслюмовскому и Сармановскому МР УНД и ПР ГУ
МЧС РФ по РТ.

(фамилия, имя, отчество)

(в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Гарипова З.Р.- заведующая детского сада

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной
безопасности:

1. Дверь гладильного помещения в здании детского сада выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30 (ст.4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24);
3. В хозяйственном блоке на территории детского сада отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (НПБ 110-03 табл.№1 п.9).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Торкинов З.Т. - заверяющий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

« 08 » сентября 2020 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)