

28.09.2021 г. КНМ 16210061000201094386

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности № 213/1/66**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Пшенгерская начальная школа - детский сад»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича № 213 от « 28 » сентября 2021 года,
в период с « 11 » октября 2021 г. по « 14 » октября 2021 г.

Заместителем начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раилем Гумаровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая, выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **директор МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пшенгерская начальная школа-детский сад» Кутдусова Г.М.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
-------	--	---	--	----------------------

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации сигнализацию (здание Пшенгерская НОШ-детский сад)	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54, Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2022	
2	В здании не повсеместно установлены знаки пожарной безопасности (здание Пшенгерская НОШ-детский сад)	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (п. 36, Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2022	
3	Указатель подземного пожарного водоема не читаем (здание Пшенгерская НОШ-детский сад)	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48, Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пшенгерская начальная школа-детский сад» Кутдусова Г.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«14» октября 2021г.

Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Гильмуллин Раиль Гумарович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

М.Л.П.*

«14» октября 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.