

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

отделение надзорной деятельности по Арскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-58-71

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 129/1/66**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пшенгерская начальная школа - детский сад» (МОУ «ПШЕНГЕРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору  
*отделение надзорной деятельности по Арскому муниципальному району*

(наименование органа ГПН)

№ 129 от « 9 » августа 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч 00 мин.  
« 15 » августа 2013 г. по 12 ч 00 мин. « 15 » августа 2013 г.

проведена проверка

*Инспектор Махмутов Ильшат Ришатович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

*Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Пшенгерская начальная школа - детский сад» (МОУ «ПШЕНГЕРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Арский район, С. Пшенгер, ул. Чапаева 54*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1.            | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   |
| 1             | Отсутствует извещение о пожаре в подразделении пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям (здание школы - детский сад) | На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. рекомендуется применять технические средства с устойчи- | 04.08.2014  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | востью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009 (ст. 83 ФЭ-123, п. 14.4 СП 5.13130.2009) |  |  |
|--|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для граждан (лиц) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на индивидуальных собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Махмутов Ильшат Ришатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» августа 2013г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

КФ  
(подпись)

Директор МБОУ «Пиенгерская НОШ – детский сад» Кутдусов Р.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» августа 2013г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.