

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и ПР МЧС России по РТ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ф. Яруллина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-70

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и ПР по Тукаевскому муниципальному району РТ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806,

(8552) 46-80-09

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 11/1/007**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного**

**учреждения- детский сад «Тамчыкай».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Тукаевскому муниципальному району по пожарному надзору № 11 от 05.03.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

(наименование органа ГПН)

с 09 час. 00 мин. «19» марта 2019 года до 12 час. 00 мин. «19» марта 2019 года,

проведена проверка:

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и ПР по Тукаевскому муниципальному району РТ майором внутренней службы Мифтаховым Ильнар Ильгамовичем, Тукаевский муниципальный район, село Мелекес, улица Молодежная, дом № 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Шайхразиевой Альфией Равилевной, заведующий муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения- детский сад «Тамчыкай».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано обеспечение светильников защитными плафонами, предусмотренные конструкцией светильников в помещении склада и у запасного выхода.	<b>п.42 «в»</b> <b>Пост. № 390 от 25.04. 2012 г.,</b> <b>Правила противопожарного режима в РФ,</b> (Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)	01 августа 2019 года.	
2.	Допущено обустройство подставки для обуви у выхода из группы с заужением прохода	<b>п.36 «б»</b> <b>Пост. № 390 от 25.04. 2012 г.,</b> <b>Правила противопожарного режима в РФ,</b> (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,	01 августа 2019 года.	



тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков

или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Тукаевскому муниципальному району Мифтахов И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
  
«20» марта 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Заведующий МБДОУ-детский сад «Тамчыкай» Шайхразиева Альфия Равиловна

(должность, фамилия, инициалы)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и ГП МЧС России по РТ**  
**Отделение надзорной деятельности и ГП по Тукаевскому муниципальному району РТ**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Набережные Челны  
(место составления акта)

19.03.2019 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 50 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
**№ 11**

по адресу/адресам: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, село Мелекес, ул.  
Молодежная, д. 24

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения отделения надзорной деятельности по Тукаевскому муниципальному району РТ № 11 о проведении плановой проверки объекта защиты от 05.03.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения - детский сад «Тамчыкай» ИНН 1639019198, ОГРН 1021601371593.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» марта 2019 года с 09 час. 00 мин. до «19» марта 2019 года 12 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа 00 минут


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности по Тукаевскому муниципальному району РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки)

Шайхразиева Альфия Равилевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения - детский сад «Тамчыкай», 05.03.2019 года, 10 часов 05 минут.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Мифтахов Ильнар Ильгамович, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Тукаевскому муниципальному району Республики Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (до должностных лиц), проводившего(ую) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шайхразиева Альфия Равилевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения - детский сад «Тамчыкай».

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



1. Не организовано обеспечение светильников защитными плафонами, предусмотренные инструкцией светильников в помещении склада и у запасного выхода. пункт 42 «в», ППР-2012 (пункт 121.2 чек листа)
2. Допущено обустройство подставки для обуви у выхода из группы с заужением прохода, пункт 36 «б» ППР- 2012; (пункт 103.2 чек листа)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

И.И. Мифтахов

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

А.Р. Шайхразиева

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.И.Мифтахов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Шайхразиева Альфия Равилевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения- детский сад «Тамчыкай».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)