

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

ПРОТОКОЛ № 357-2021-014

об административном правонарушении

« 24 » февраля 20 21 г.

Населенный пункт

Айдарово

Я, государственный инспектор по пожарному надзору, старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич
(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного составлять протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Зайнуллина Алфияр Мухаметканифовна
2. Дата и место рождения 21.06.1966 г.р. д. Айдарово, Сабинского района ТАССР
3. Гражданство гражданка РФ
4. Место работы, службы или учебы Дошкольное образовательное учреждение дер. Айдарово
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность заведующий заработная плата в месяц 20000 рублей
6. Место жительства д. Айдарово, ул. Тукая, д. 13, Тюлячинского муниципального района РТ
7. Место регистрации д. Айдарово, ул. Тукая, д. 13, Тюлячинского муниципального района РТ
8. Семейное положение замужем на иждивении человек
9. Иные сведения -----
(ИПН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почтовые, воинские и др. звания, др. сведения)
10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92-10 № 068045, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Тюлячинском районе 20.07.2011 года
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов - нет

совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Выявлено невыполнение предписания №28/1/9 от 11.02.2020 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, установленных правовыми актами, а именно Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.; постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее - Тех. регламент 123); СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013);

ответственность за которое предусмотрена частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

а именно: « 05 » февраля 20 21 года в 12 час 00 мин

в населенном пункте: Айдарово на объекте: Айдаровского детского сада

в помещении: Детского сада, расположенного по адресу: д. Айдарово, ул. Ленина, дом 39

Нарушил(а): при проведении мероприятия по контролю, за обязательным соблюдением требований пожарной безопасности, выявлены нарушения:

1. В противопожарном проеме, отделяющие помещения ДООУ, ФАП, НОШ и СИК не установлены противопожарные двери (п. 5.14 СНиП 21-01-97*; ст. 46 Тех. регламент 184; ст. 1,6,151 Тех. регламент 123);

2. Не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения (п. 21 ППР в РФ от 25.04.2012 г., окончание действия которого прекращается с 01.01.2021 г.) и (п. 13 ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.);
3. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г., окончание действия которого прекращается с 01.01.2021 г.) и (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.);
4. Не созданы способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов (п.4, ч.1 ст.50 Тех. регламент № 123-ФЗ);

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1. _____

(адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: _____

Потерпевший (физическое или юридическое лицо): _____

(фамилия, имя, отчество, адрес местожительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись потерпевшего: _____

Подпись лица, составившего протокол: _____

Л.М. Тимерханов

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»).

Подпись _____

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

С протоколом согласен, нарушений не устранено
по отсутствию финансирования

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

К протоколу прилагается:

1. Акт проверки № 24 от 24.02.2021 года

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к _____ часам « _____ » _____ 20 21 года по адресу: _____

Будет сообщено дополнительно

В случае не явки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« _____ » января 20 21 года

Время: _____ час _____ мин

Копию протокола получил(а): _____

Зеееее

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

« 24 » февраля 20 21 года

В мировой суд судебного участка № 1 Тюлячинского муниципального района

« _____ » _____ 202 _____ года

Время: _____ час _____ мин

Подпись судьи принявшего протокол _____

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/6

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Айдаровский детский сад Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
в лице представителя юр. лица – заведующий ДОУ Зайнуллина Альфира Мухаметканифовна
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности по по пожарному надзору № **24**
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам
(наименование органа ГПН)

от « **01** » февраля 20 **21** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч **00** мин.
« **24** » февраля 20 **21** г. по **11** ч **00** мин. « **24** » февраля 20 **21** г.

проведена **внеплановая, выездная проверка по исполне-
нию предписания №28/1/9 от 11.02.2020 г.:**

*Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Тимерхановым Ленаром Марселевичем*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МБДОУ Айдаровский детский сад, расположенный по адресу:
РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Айдарово, ул. Ленина дом 39*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим ДОУ Зайнуллиной Альфирой Мухаметканифовной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной без- опасности с указани- ем конкретного ме- ста выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только
-----------------------------------	---	---	--	---

1.	2.	3.	4.	5. выполнение)
1.	В противопожарном проеме, отделяющие помещения ДОУ от ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), НОШ (начальная школа) и СИК (сельский исполнительный комитет) установить противопожарные двери	п. 5.14 СНиП 21-01-97*; ст. 46 Тех. регламент 184; ст. 1,6,151 Тех. регламент 123; Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) — таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, — таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1.	01.08.2021 г.	
2.	Проводить проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (п. 13 ППР в РФ);	01.08.2021 г.	



3.	На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР в РФ);	01.08.2021 г.	
4.	Создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание детского сада оборудовать молниезащитой	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

после 01.08.2021 года.

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » февраля 20 21 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил(а):

**Заведующий МБДОУ Айдаровским детским садом
Зайнуллина Альфия Мухаметканифовна**

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » февраля 20 21 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

422095, РТ, Тюлячинский район,
с. Айдарово, ул. Ленина д. 39

(место составления акта)

«24» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу: РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Айдарово, ул. Ленина дом 39

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам по пожарному надзору Галимуллина А.Р. № 24 от 01 февраля 2021 г. и ст.6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате планового мероприятия по надзору (предписание № 28/1/9 от 11.02.2020 года)

была проведена внеплановая, выездная проверка (контроль за исполнением ранее выданного предписания № 28/1/9 от 11.02.2020 года) проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Айдаровский детский сад Тюлячинского муниципального района РТ.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ИП)

Дата и время проведения проверки:

«24» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней)

Акт составлен: Межрайонным отделением надзорной деятельности и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, 422080, РТ; адрес: Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Б.Нагорная, дом 3, тел. 8(84360)21081

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий ДОУ Зайнуллина А.М. в 09 ч.50 м. 01.02.2021 г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Ленар Марселевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Заведующий ДОУ - Зайнуллина Алфияра Мухаметканифовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлено невыполнение предписания №28/1/9 от 11.02.2020 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, установленных правовыми актами, а именно Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года за № 390 (далее - ППР в РФ от 25.04.2012 г., окончание действия которого прекращается с 01.01.2021 г.); постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.); Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее - Тех. регламент 123); СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013); - ответственность за невыполнение, которых лежит на руководителе организации:

1. В противопожарном проеме, отделяющие помещения ДОУ, ФАП, НОШ и СИК не установлены противопожарные двери (п. 5.14 СНиП 21-01-97*; ст. 46 Тех. регламент 184; ст. 1,6,151 Тех. регламент 123);
2. Не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения (п. 21 ППР в РФ от 25.04.2012 г., окончание действия которого прекращается с 01.01.2021 г.) и (п. 13 ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.);
3. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г., окончание действия которого прекращается с 01.01.2021 г.) и (п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г., вступил в действие с 01.01.2021 г.);
4. Не созданы способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов (п.4, ч.1 ст.50 Тех. регламент № 123-ФЗ);

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание № 24/1/6 от 24.02.2021 г.
6. Другие документы (их копии): распоряжение на проведение внеплановой, выездной проверки № 24 от 01.02.2021 года, протокол об административном правонарушении № 357-2021-014 от 24.02.2021 года;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов И.М.

«24» февраля 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ДОУ- Зайнуллина Альфира Мухаметканифовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 24 » февраля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Телефон доверия: 8(84360)21-0-81