



Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088, (843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам Республики Татарстан, ул. Б. Нагорная, 3, с. Тюлячи, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан, 422080, (84360) 2-10-81

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 97/1/26**

#### **об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Аланский детский сад Тюлячинского муниципального района РТ***

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника межрайонного отделения надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Галимуллина А.Р № 97 от 04.08.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с «10» час. «00» мин. до «11» час. «00» мин. «10» августа 2021 г. с «09» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. «17» августа 2021 г. Тимерхановым Ленаром Марселевичем - старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Аланский детский сад» Тюлячинского муниципального района РТ, расположенного по адресу: 422080, Тюлячинский муниципальный район, с. Алан, ул. Школьная дом 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Аланский детский сад» Давлетшиной Рамилей Гаязовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)



В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения Группа помещений (прачечная, пищеблок) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Здание оборудовать молниезащитой от грозовых разрядов	п.4, ч.1 ст. 50 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	01.07.2022	
2.	Проводить проверки огнезащитной обработки строительных конструкции чердачного помещения	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года за № 1479	01.07.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам майор внутренней службы Тимерханов Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » августа 2021 года.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Заведующий МБДОУ «Аланский детский сад» Тюлячинского муниципального района РТ Давлетшина Рамиля Гаязовна

« 17 » августа 2021 года.

