

Старшему инспектору МОНД и ПР
по Сабинскому и Тюлячинскому
муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майору внутренней службы
Л.М.Тимерхановичу

ОТВЕТ

на представление №16 от 11.04.2018 года

Настоящим довожу до Вашего сведения, что по результатам плановой проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- Ленинского детского сада Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан, проведенной 10.04.2018 года на мое имя было выдано представление №16 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, где были указаны выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

1. На сегодняшний день, в здании ДООУ автоматическая пожарная сигнализация приведена в рабочее состояние (отремонтировано), нарушения устранены.
2. Из-за отсутствия финансов не созданы способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание детского сада не оборудована молниезащитой.

Заведующая детским садом:

10.05.2018 год



Исламова Д.М. Исламова Д.М.