

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/18

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –
Ленинский детский сад Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице представителя юр. лица – заведующая ДОУ Исламова Диляра Мансуровна
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности по пожарному надзору № 50
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам
(наименование органа ГПН)

от « 04 » апреля 20 18 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 10 » апреля 20 18 г. по 11 ч 00 мин. « 10 » апреля 20 18 г.

проведена **плановая, выездная проверка :**

Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Тимерхановым Ленаром Марселевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ Ленинский детский сад, расположенный по адресу:
РТ, Тюлячинский муниципальный район, пос. Лесной, ул. Приозерная дом 2
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей ДОУ Исламовой Дилярой Мансуровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной безо- пасности с указани- ем конкретного мес- та выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только
--------------------------------------	---	---	--	---

				выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>В здании ДООУ автоматическую пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние (отремонтировать)</i>	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 ППР в РФ);	01.04.2019 г.	
2.	<i>Создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание детского сада оборудовать молниезащитой</i>	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);	01.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

