



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

423450, г.Альметьевск, ул. Белоглазова, 137 А,
almetnadzor@mail.ru

тел. / факс 44-12-14

РТ, с. Черемшан
(место составления акта)

«15» января 2014 г.

(дата составления акта)

08 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

№ 43-18-10/37/101-003

«14» января 2014г. по адресу: 423112, РТ, Черемшанский район, с. Ивашкино, ул. Центральная, д. 34. На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш. от 10.01.2014 № 66 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, (далее МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко») ОГРН 1021605356552, ИНН 1640002495, юридический адрес: 423113, РТ, Черемшанский район, с. Ивашкино, ул. Центральная, д.34

Продолжительность проверки: с 14.01.2014 по 15.01.2014, 2 дня

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Кудряшова Елена Валерьевна, заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Липатов Александр Иванович, начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Ганеев Ринат Габдулхаевич, старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора,

Нуруллина Римма Махмутовна, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора;

При проведении проверки присутствовала:

- Кудряшова Елена Валерьевна заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

В ходе проверки установлено:

По результатам обязательного энергетического обследования ЗАО «ЭКОСТАРТ» составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Рег. № СРО-Э-008-22/1.108-12.12.

Краткая техническая характеристика объекта:

Характеристика системы электроснабжения:

- Электроснабжение осуществляется: от КТП № 265 на балансе Бугульминских электрических сетей, на основании договора электроснабжения от 01.01.2012 № 24674 Э с Бугульминским филиалом ОАО «Татэнергосбыт».

Характеристики прибора учёта электрической энергии:

- место установки прибора электрической энергии – КТП 10/0,4 № 265
- тип счётчика – Меркурий-230 ART-02
- заводской номер электросчетчика- 11089075
- тарифность – 2Т
- межповерочный интервал -10 лет

Основное электрооборудование:

- силовые и осветительные кабельные линии напряжением 0,4/0,22кВ;

Характеристика системы теплоснабжения:

Теплоснабжение здания МБДОУ осуществляется от автономной котельной школы. Тепловая энергия в виде сетевой воды используется на нужды отопления. Система отопления к тепловым сетям присоединена по зависимой схеме. Протяженность теплопроводов - 98 м в 2-х трубном исчислении. В здании помещений МБДОУ применяются нагревательные приборы: стальные регистры диаметром 89 мм.

Максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/час- применение прибора учета не требуется согласно ч.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчеты потребления тепловой энергии за полученное тепло осуществляются на основании площадей помещения.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлено/не выявлено


— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено,

выявлено/не выявлено

пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21,22 предписания от 28.06.2013 № 43-18-10/37/101-122 выполнены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -----



Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ЮВТО

Липатов А.И.

Старший государственный инспектор

Ганеев Р.Г.

Государственный инспектор

Нуруллина Р.М.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»
Кудряшова Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » 09 2014 г.

Кудряшова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

