



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

**ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

423450, г.Альметьевск, ул. Белоглазова, 138 А,  
almetnadzor@mail.ru

тел. / факс 44-12-14

РТ, с. Черемшан  
(место составления акта)

«28» июня 2013 г.  
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

**№ 43-18-10/37/101-122**

«26» июня 2013г. по адресу: 423112, РТ, Черемшанский район, с. Ивашкино, ул. Центральная, д. 34. На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш. от 14.06.2013 № 2153 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, (далее МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко») ОГРН 1021605356552, ИНН 1640002495, юридический адрес: 423113, РТ, Черемшанский район, с. Ивашкино, ул. Центральная, д.34

Продолжительность проверки: с 24.06.2013 по 28.06.2013, 5 дней

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Кудряшова Елена Валерьевна, заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

*Кудряшова*  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Липатов Александр Иванович, начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Ганеев Ринат Габдулхаевич, старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора,

Нуруллина Римма Махмутовна, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора;

При проведении проверки присутствовала:

- Кудряшова Елена Валерьевна заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»



В ходе проверки установлено:

По результатам обязательного энергетического обследования ЗАО «ЭКОСТАРТ» составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Рег. № СРО-Э-008-22/1.108-12.12.

**Краткая техническая характеристика объекта:**

Характеристика системы электроснабжения:

- Электроснабжение осуществляется: от КТП № 265 на балансе Бугульминских электрических сетей, на основании договора электроснабжение от 01.01.2012 № 24674 Э с Бугульминским филиалом ОАО «Татэнергосбыт».

Характеристики прибора учёта электрической энергии:

- место установки прибора электрической энергии – КТП 10/0,4 № 265
- тип счётчика – Меркурий-230 ART-02
- заводской номер электросчетчика- 11089075
- тарифность – 2Т
- межповерочный интервал -10 лет

Основное электрооборудование:

- силовые и осветительные кабельные линии напряжением 0,4/0,22кВ;

**Характеристика системы теплоснабжения:**

Теплоснабжение здания МБДОУ осуществляется от автономной котельной школы. Тепловая энергия в виде сетевой воды используемая на нужды отопления. Система отопления к тепловым сетям присоединена по зависимой схеме. Протяженность теплопроводов - 98 м в 2-х трубном исчислении. В здании помещений МБДОУ применяются нагревательные приборы: стальные регистры диаметром 89 мм.

Максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/час- применение прибора учета не требуется согласно ч.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчеты потребления тепловой энергии за полученное тепло осуществляются на основании площадей помещения.

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
<b>Соблюдение общих требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>	
1.	Отсутствует прибор коммерческого учёта холодной питьевой воды детсада. Нарушение требований п. 3 ст. 9. Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.	Отсутствует программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Нарушение требований ст. 14, п. 3 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
<b>Соблюдение требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области электроэнергетики</b>	
3.	Отсутствует план мероприятий по экономии потребления электрической энергии. Нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок.



4.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения детсада. Нарушение требований п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок.
5.	Не проводится очистка светильников внутреннего освещения детсада. Нарушение требований п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
6.	Отсутствует автоматизированное управление уличным освещением детсада. Нарушение требований п. 2.12.19. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
7.	Не проведены очередные измерения сопротивления заземляющих устройств, проверки состояния цепей между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, проверки срабатывания защиты при коротком замыкании, замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. Нарушение требований п.п. 2.7.13., 2.7.16., 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
8.	Соединение проводов и кабелей в распределительных коробках сети освещения теплового пункта детсада выполнено в виде скруток. Нарушен п. 2.1.21. Правила устройства электроустановок шестое издание.
9.	Не полностью нанесены надписи на лицевых и оборотных сторонах дверей (панелей) силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименования, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током. Нарушение требований п.2.2.20., п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
<b>Соблюдение требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области теплоэнергетики</b>	
10.	Не заключен договор на поставку тепловой энергии с собственником тепловых энергоустановок (МБОУ Ивашкинская СОШ Черемшанского муниципального района Республики Татарстан). Нарушение требований п.2.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
11.	Не определено разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых (водяных) сетей с МБОУ Ивашкинская СОШ Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. Нарушение требований п.2.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
12.	Разрушена отмостка вокруг здания МБДОУ Ивашкинский детский сад «Солнышко». Нарушение требований п.п.3.3.1, 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
13.	Окна здания- двухстворные, деревянные, находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушение требований п.п. 9.3.22, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
14.	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок. Нарушение требований п.2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
15.	Отсутствует технический паспорт теплового пункта. Нарушения требований п.п.2.8.1; 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
16.	Регистры в здании частично не окрашены. Нарушение требований п. 9.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок



17.	Отсутствует технический паспорт тепловой сети. Нарушение требований п.6.2.33 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
18.	Не разработана оперативная схема тепловых сетей. Нарушение требований п.2.8.9., приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
19.	Не проводится ежедневный контроль температуры внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале. Нарушение требований п. 9.3.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
20.	Не разработан температурный график регулирования системы теплоснабжения. Нарушение требований п. 2.8.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
21.	Не разработан график подготовки к предстоящему отопительному сезону тепловых сетей, систем теплоснабжения. Нарушение требований п. 11.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
22.	Не заведен журнал дефектов и неполадок с оборудованием. Нарушение требований п.2.8.9., приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено  
выявлено/не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено  
выявлено/не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписание № 43-18-10/37/101-122 от 28.06.2013

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ЮВТО

Старший государственный инспектор

Государственный инспектор

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
НАЧАЛЬНИК ЮГО-ВОСТОЧНОГО  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСПЕКТОР

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИНСПЕКТОР 101

Липатов А.И.

Ганеев Р.Т.

Нуруллина Р.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

Кудряшова Елена Валерьевна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)