



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
аля 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

423450, г.Альметьевск, ул. Белоглазова, 138А,

almetnadzor@mail.ru

тел. / факс 44-12-14

28.06.2013

ПРЕДПИСАНИЕ № 43 – 18 – 10/37/101-122

Заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Ивашкинский детский сад «Солнышко»
Черемшанского муниципального района Республики
Татарстан
423113, РТ, Черемшанский район, с. Ивашкино,
ул. Центральная, 55

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора – Липатов Александр Иванович,

Старший государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела – Ганеев Ринат Габдулхаевич,

Государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела - Нуруллина Римма Махмутовна,

На основании: Акта проверки от 28.06.2013 № 43-18-10/37/101-122, составленного по результатам плановой целевой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»), ОГРН 1021605356552, ИНН 1640002495,

в присутствии: Кудряшовой Елены Валерьевны, заведующей МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко».

с участием: не привлекались.

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
Соблюдение общих требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
1.	Отсутствует прибор коммерческого учёта холодной питьевой воды детсада. Нарушение требований ст. 9, п. 3. Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Установить до 15.09.2013

2.	Отсутствует программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Нарушение требований ст. 14, п. 3 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Разработать до 15.07.2013
Соблюдение требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области электроэнергетики		
3.	Отсутствует план мероприятий по экономии потребления электрической энергии. Нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок.	Разработать до 01.08.2013
4.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников наружного (уличного) и внутреннего освещения детсада. Нарушение требований п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок.	Разработать до 01.08.2013
5.	Не проводится очистка светильников внутреннего освещения детсада. Нарушение требований п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Очистить до 15.07.2013
6.	Отсутствует автоматизированное управление уличным освещением детсада. Нарушение требований п. 2.12.19. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Установить до 15.11.2013
7.	Не проведены очередные измерения сопротивления заземляющих устройств, проверки состояния цепей между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, проверки срабатывания защиты при коротком замыкании, замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. Нарушение требований п.п. 2.7.13., 2.7.16., 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Произвести измерения и испытания, иметь технический отчет. до 15.11.2013
8.	Соединение проводов и кабелей в распределительных коробках сети освещения теплового пункта детсада выполнено в виде скруток. Нарушен п. 2.1.21. Правила устройства электроустановок шестое издание.	Проверить и соединить согласно ПУЭ по всему детсаду по получению предписания
9.	Не полностью нанесены надписи на лицевых и оборотных сторонах дверец (панелей) силовых щитов, щитов освещения, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, предупреждающие знаки об опасности поражения электрическим током. Нарушение требований п.2.2.20., п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Нанести надписи до 01.08.2013

Соблюдение требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области теплоэнергетики		
10.	Не заключен договор на поставку тепловой энергии с собственником тепловых энергоустановок (МБОУ Ивашкинская СОШ Черемшанского муниципального района Республики Татарстан). Нарушение требований п.2.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
11.	Не определено разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых (водяных) сетей с МБОУ Ивашкинская СОШ Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. Нарушение требований п.2.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
12.	Разрушена отмостка вокруг здания МБДОУ Ивашкинский детский сад «Солнышко». Нарушение требований п.п.3.3.1, 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
13.	Окна здания- двухстворные, деревянные находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушение требований п.п. 9.3.22, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Заменить окна на энергоэффективные до 31.12.2013
14.	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок. Нарушение требований п.2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
15.	Отсутствует технический паспорт теплового пункта. Нарушения требований п.п.2.8.1; 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
16.	Регистры в здании частично не окрашены. Нарушение требований п. 9.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Устранить до 15.09.2013
17.	Отсутствует технический паспорт тепловой сети. Нарушение требований п.6.2.33 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
18.	Не разработана оперативная схема тепловых сетей. Нарушение требований п.2.8.9., приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
19.	Не проводится ежедневный контроль температуры внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале. Нарушение требований п. 9.3.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить до 15.09.2013
20.	Не разработан температурный график регулирования системы теплоснабжения. Нарушение требований п. 2.8.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Устранить до 15.09.2013
21.	Не разработан график подготовки к предстоящему отопительному сезону тепловых сетей, систем теплопотребления. Нарушение требований п. 11.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Устранить с получением предписания

22.	Не заведен журнал дефектов и неполадок с оборудованием. Нарушение требований п.2.8.9., приложение №4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Устранить с получением предписания
-----	---	------------------------------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Юго – Восточный территориальный отдел Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на имя начальника отдела Липатова А.И. по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул.Белоглазова 138 А в срок до 31.12.2013 года.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Начальник ЮВТО

Старший государственный инспектор

Государственный инспектор

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
НАЧАЛЬНИК ЮГО-ВОСТОЧНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

А.И. Липатов

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР

Р.Г. Ганеев

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получила:

Заведующая

МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко»

Сурф

«28»



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от исполнения