

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 05.11.2025г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Республика Татарстан,
г. Бавлы, ул.Пионерская, д.19

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Алатыревой Галиной Геннадиевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного **профилактического визита**, проводимого на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г., утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.12.2024г. № 621

(указывается вид профилактического мероприятия, ссылка на план профилактических визитов)

на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «14» октября 2025г. ПМ 16250041000119683729 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МАЛО-УРУССИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛЕЙСАН» ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 423959, Республика Татарстан, Ютазинский район, деревня Малые Уруссу, ул.Советская, зд. 25А, ИНН 1642003060, ОГРН 1021606354791

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения

вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ МАЛО-УРУССИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛЕЙСАН» ЮТАЗИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

юридический адрес: 423959, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН, МАЛЫЕ
УРУССУ ДЕРЕВНЯ, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, ЗД 25А

фактический адрес: 423959, Республика Татарстан, Ютазинский район, деревня Малые Урусу,
ул. Советская, зд. 25А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтвержденного устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Акт проверки эффективности вентиляционной системы на пищеблоке не представлен.	п.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п/п 2.7.4. п.2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Провести обследование технического состояния системы вентиляции на пищеблоке (ревизию, очистку и контроль эффективности).	Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) проводить перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет.	Акт проверки эффективности вентиляционной системы.
2	Для обеззараживания воздуха в овощном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	п.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п/п 2.4.6.2 п.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы	Для обеззараживания воздуха в овощном цехе установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.		Фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение мероприятий.

		и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».			
3	Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.	п.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п/п 2.4.6.2 п.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Для приготовления посуды из нержавеющей стали.	Для приготовления блюд приобрести дополнительно 1 кастрюлю из нержавеющей стали.	Фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение мероприятий.
4	В помещении для стирки не функционирует стиральная машина.	п.1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п/п 2.4.2 п. 2.4., п/п 3.1.3. п.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Обеспечить функционирование стиральной машины.		Фотоматериалы и документы, подтверждающие выполнение мероприятий.

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до п.1, п.2, п.3, п.4 до 01.04.2026г.

О выполнении предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до п.1, п.2, п.3, п.4 до 01.04.2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛО-УРУССИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛЕЙСАН» ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
(Татарстан) в
Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском,
Ютазинском районах



Г.Г.Алатырева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 11 2025г. Вал
(подпись)

Загирова Р.С.
(инициалы и фамилия)