


Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының "Каенлык "Аюкай" балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем муниципаль бюджет учреждениясе



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

422712, ТР, Биектау районы,  
Каенлык авылы, Узәк урамы, 11 йор  
Тел. 89600308587

422712, РТ, Высокогорский район, село  
Березка, улица Центральная, 11  
Тел. 89600308587

Исх. № 12 от 28.09.2018 г.

Старший инспектор отделения НД и ПР по  
Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС  
России по РТ  
Аликову Е.И.

### ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» о результатах исполнения предписания, по устранению выявленных нарушении обязательных требований пожарной безопасности

В результате мероприятия по ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по РТ проведенного в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от «24» октября 2017 года № 88/1/45 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», были выявлены несоответствия (нарушения) Российской Федерации в области пожарной безопасности (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от «24» октября 2017 года № 88).

В соответствии с вышеизложенным МБДОУ «Березкинский детский сад «Медвежонок» направляет отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений.

В целях устранения несоответствий (нарушений), указанных в Предписании об устранении от 24 октября 2017 года № 88/1/45 выданного ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по РТ была проведена следующая работа (информация излагается по каждому несоответствию с приложениями, подтверждающих документов или заверенных копий):

№	Предписание	Проведенные мероприятия	Приложенные копии документов
1	Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки не оштукатурены или покрыты огнезащитными красками и лаками	В МБДОУ «Березкинский детский сад «Медвежонок» деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки покрыты огнезащитным составом	Заключение – протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций № 433 от 11.09.2018г.
2	Отсутствует наружного источника пожарного водоснабжения	50 метров от МБДОУ «Березкинский детский сад «Медвежонок» установлен пожарный гидрант	Фото отчет

Заведующий МБДОУ «Березкинский детский сад «Медвежонок»

Л.В. Хусаенова

