

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России

по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88 /1/ 45

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Березка, ул. Центральная, д. 11.

«24» октября 2017г.

с.Высокая Гора

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Высокогорского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Высокогорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 88 от «13» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «24» октября 2017 г. по 10 ч. 00 мин. «24» октября 2017 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР Высокогорского района майором внутренней службы Аликовым Е.И. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Березка, ул. Центральная, д. 11.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки отштукатурить или покрыть огнезащитными красками или лаками.	ст. 52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 02.05.2007, п. 1.14* примечание 2 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»	01.10.2018	

2.	Оборудовать наружный источник пожарного водоснабжения.	ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 02.05.2007; п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» « <i>Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.</i> »	01.10.2018
----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Аликов Е.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» 10 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Березкинский детский сад «Медвежонок» Высокогорского района Республики Татарстан»

Хусаенова Лилия Вильдановна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«24» 10 20 17 г.