



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52. ф. (843) 221-61-54. телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Высокогорскому муниципальному району РТ
ул. Энергетиков, 15 с. Высокая Гора, Республика Татарстан, 422701, код 8-843,
тел/факс 653-34-04, e-mail: ond.po_vmr@mail.ru

**Предписание № 160/1/63
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕПЧУГОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА"
ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН"; ИНН 1616009362; ОГРН 1021600816258;**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Разгулова Алексея Михайловича №160 от 08.10.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. «12» октября 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «12» октября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Рамазановым Ришатам Илфаровичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЧЕПЧУГОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"; ИНН 1616009362; ОГРН 1021600816258; 422736, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ВЫСОКОГОРСКИЙ, СЕЛО ЧЕПЧУГИ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 10Б.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: ЗАВЕДУЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЧЕПЧУГОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" ДИЛМИЕВА АЛСУ ИЛЬДУСОВНА.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Выполнить разделение помещений различного функционального назначения противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно, подвальное помещение отгородить сертифицированной противопожарной дверью от лестничной клетки.	(ст.4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности); (ст. 6 условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности); (ст. 88. требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках); Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	01.09.2022	
2.	В подвальном помещении № 1, №2 установить автоматическую пожарную сигнализацию.	(ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	01.09.2022	
3.	В подвальном помещении эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	(п. «35» «а» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	01.09.2022	
4.	Провести обработку огнезащитным составом стропил и обрешетки чердачных помещений	ст. 4, ст. 52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 5.4.5 СП 3.13130.2012 «Системы противопожарной защиты» «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г);	01.09.2022	
5.	В чердачном помещении установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты	01.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
		установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);		
6.	В путях эвакуации, а именно над эвакуационной дверью второго этажа которая ведет к наружной лестнице установить знак «ВЫХОД» с световым оповещением.	(п. «36» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г);	01.09.2022	
7.	Не допускать хранения в подвальном помещении мебельных интерьеров и других сгораемых предметов	(п. «16», «б» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г);	01.09.2022	
8.	В подвальном помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями). Не допускать.	(п. «35», «в» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г);	01.09.2022	
9.	Привести установленный внутренний водопровод противопожарного водоснабжения к соответствию ГОСТу.	(п. «48» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г). (СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования).	01.09.2022	
10.	Шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов) (ШП-К) установленные на первом и втором этаже привести к соответствию ГОСТу.	ГОСТ Р 51844-2009 (п. «4.1.1», п. «5.1», п «5.3»).	01.09.2022	
11.	Шкаф пожарный установленные на первом и на втором этаже укомплектовать пожарным краном (клапан ПК с пожарной соединительной головкой),и пожарными рукавами.	(п. «50» «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г)	01.09.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы
Рамазанов Ришат Илфарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

“12” 10 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



заверующий

(должность)

Фам. Хисево АИ

(фамилия, инициалы)

2021 г.