

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54 /1/ 39.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Юридическому лицу: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Ямашурминский детский сад «Йолдыз» Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Ямашурма, ул. Советская, д. 2А.

«07» июня 2021г.

с.Высокая Гора

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Высокогорского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Высокогорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 54 от «31» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «07» июня 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «07» июня 2021 г. проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР Высокогорского района лейтенантом внутренней службы Рамазановым Р.И. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ямашурминский детский сад «Йолдыз» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Ямашурма, ул. Советская, д. 2А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Выполнить разделение помещений различного функционального назначения противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно серверное помещение оборудовать сертифицированной противопожарной дверью.	(ст.4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008, СНиП 21-01-97 пункт 7.4);	01.06.2022	

2.	Все помещение в подвальном этаже оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	(ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г).	01.06.2022	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рамазанов Р.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

04 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Ямашурминский детский сад «Йолдыз»
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»