

До 01.07.18

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД и ПР по Автозаводскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 110/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №20 "Олеся" Костылевой Наталье Олеговне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному (наименование органа ГПН)

надзору № 110 от «04» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «05» июля 2017 г. по 16 ч. 00 мин. «11» июля 2017 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору Барановым Владиславом Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №20 "Олеся", РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова д. 134

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №20 "Олеся" Костылева Наталья Олеговна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации), в виду того, что не	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	до 01.07.2018 г.	

<p>произведена замена или проверка контрольно-приемных приборов и пожарных извещателей, в связи с истечением сроков их эксплуатации предусмотренных заводами изготовителями</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Баранов В.А.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«11» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20 «Олеся»
Костылева Наталья Олеговна

(должность, фамилия, инициалы)



«11» июля 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.9

«03» апреля 2017 года

№ П 669/17-Д

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 20 «Олеся»

В результате мероприятия по государственному контролю (надзору), проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 22 февраля 2017 года № 669/17-Д в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 20 «Олеся» (далее – МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся») были выявлены несоответствия (нарушения) законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 03 апреля 2017 года № А 669/17-Д).

1. Министерство образования и науки Республики Татарстан предписывает МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся» в срок до 18 сентября 2017 года:

1. Обеспечить:

- соблюдение порядка приема воспитанников в МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся» в соответствии с требованиями п. 6, п.12 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

- представление документов, подтверждающих создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся» в соответствии с требованиями ст. 28, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»);

- представление документов, подтверждающих соответствие образовательного ценза заместителя по административно-хозяйственной части требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере образования (ст.ст. 46, 48, 51 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н);

- внесение необходимых изменений/дополнений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц в части указания кодов ОКВЭД на виды деятельности, указанные в лицензии МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся» на право ведения образовательной деятельности;

2. Привести в соответствие с законодательством Российской Федерации в области образования устав и локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ «Д/с № 20 «Олеся».

Представить в срок до 22 сентября 2017 года в департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Заместитель министра –
руководитель департамента
надзора и контроля в сфере образования,
председатель комиссии



Г.З.Габдрахманова

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД и ПР по Автозаводскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 140/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №20 «Олеся» Костылевой Наталье Олеговне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному надзору № 140 от «27» июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «07» июля 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «12» июля 2016 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №20 «Олеся», РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова д. 134
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №20 «Олеся» Костылевой Натальей Олеговной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь, соединяющая технический этажа (подвал) с тамбуром эвакуационного выхода на первом этаже здания, выполнена с пределом огнестойкости менее 0,6 часа	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 ч. 1, СНиП 2.08.02-89* п.1.82 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных	до 01.07.2017 г.	

		учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.		
2.	На обводной линии внутреннего противопожарного водопровода не установлена задвижка с электроприводом.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 ч.1, СНиП 2.04.01-85* и 11.7* На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.	до 01.07.2017 г.	
3.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации), в виду того, что не произведена замена или проверка контрольно-приемных приборов и пожарных извещателей, в связи с истечением сроков их эксплуатации предусмотренных заводами изготовителями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 61. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	до 01.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Сулимов Д.Г.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)
М.Л.П.*

«12» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«12» июля 2016 г.

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №29 «Олеся» Костылева Наталья Олеговна

(должность, фамилия, инициалы)



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89. E-mail:enne@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-140- 246

Законному представителю
МАДОУ города Набережные Челны
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению
развития детей № 20 «Олеся»
Заведующей Костылевой Наталье Олеговне

«25» сентября 2015

423 811, РТ, г. Набережные Челны,
ул. Ш. Усманова, д. 134 (51/08)
т./ф. (8552) 72-51-12, 72-56-52
(адрес организации)

Государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управ-
ления Ростехнадзора Валиева Венера Мударисовна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 25 сентября 2015 года № 43-21-140- , составлен-
ного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей
№ 20 «Олеся», ОГРН 1021602030890, ИНН 1650085980, КПП 165001001, юридический
адрес: 423811, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 134 (51/08) (МАДОУ
Детский сад № 20 «Олеся»)

в присутствии заведующей МАДОУ «Детский сад № 20 «Олеся» Костылевой Н.О.
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный пра- вовой акт, нормативный технический документ, требование которо- го нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые ме- ры (в случае необхо- димости) по устране- нию выявленного нарушения
1	Отсутствует в тепловом пункте утвержденная схема тепло- снабжения с указанием нумерации запорной арматуры. На- рушение п.п. 2.8.1, 2.8.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго Рос- сии № 115 от 24.03.03.	26.11.2015

2	Не проводится контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценка технического состояния тепловых энергоустановок (на вводе в здание детского сада на теплопроводах нарушена тепловая изоляция, что ведет к потерям тепловой энергии). Нарушение гл. 2.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	26.11.2015
3	Не проводится анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий. Нарушение п. 2.5.1 подраздел 4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	26.11.2015
4	Отсутствуют паспорта и журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015
5	Система приточно-вытяжной вентиляции здания детского сада МАДОУ Детский сад № 20 «Олеся» находится в технически неисправном состоянии. Нарушение п.п.9.2.17., 9.4.1; 9.4.12 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015
6	Отсутствуют паспорта вентиляционных установок. Нарушение п.9.4.17 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015
7	Красная черта, указывающая величину разрешенного давления, выполнена на шкале установленных манометров в тепловом пункте не по Правилам (нанесена на стекло). Нарушение п. 9.19 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел на имя начальника Челнинского территориального отдела, по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до **26 ноября 2015 года**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

(должность, подпись, Ф.И.О.)

В.М.Валиева

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Заведующая

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Н.О. Костылева

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития детей № 20 «Олеся»

Адрес: 423811, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 134 (51/08)
Факс (8552) т. 71-51-12, т. 71-56-52. E-mail: sad_olesj_20@mail.ru

Исх. № 18
« 5 » октября 2015 г.

И.о. начальника Челнинского
территориального отдела Приволжского
Управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Кустовской Ильдияр Исфатовне

Ответ о выполнении предписания № 43-21-140-246 от 25.09.2015 г.

(государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления
Ростехнадзора Валиева Вилера Мударисовна)

№	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения	Отметка об устранении выявленных нарушений
1.	Отсутствует в тепловом пункте утвержденная схема теплоснабжения с указанием нумерации запорной арматуры. Нарушение п.п. 2.8.1, 2.8.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России N 115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено
2.	Не проводится контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценка технического состояния тепловых энергоустановок (на вводе в здание детского сада на теплопроводах нарушена тепловая изоляция, что ведет к потерям тепловой энергии). Нарушение п.п. 2.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено
3.	Не проводится анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий. Нарушение п.2.5.1 подраздел 4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено



4.	Отсутствуют паспорта и журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено
5.	Система приточно-вытяжной вентиляции здания детского сада МАДОУ Детский сад № 20 «Олеся» находится в технически неисправном состоянии. Нарушение п.п.9.2.17., 9.4.1; 9.4.12 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных Минэнерго России 115 от 24.03.03.	26.11.2015	включено в титул
6.	Отсутствуют паспорта вентиляционных установок. Нарушение п.9.4.17 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено
7.	Красная черта, указывающая величину разрешенного давления, выполнена на шкале установленных манометров в тепловом пункте не по Правилам (нанесена на стекло). Нарушение п. 9.19 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	26.11.2015	устранено

Заведующий МАДОУ
«Детский сад №20 «Олеся»



Костылева Н.О.

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и в области защиты прав потребителей

« 28 » февраля 20 13 г.

№ 210/24

Предписание выдается на основании:

1 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2 абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В результате проведения

Плановой выездной проверки на основании распоряжения от 21 января 2013г. № 210/24-п/в руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) М.А.Патяшиной о проведении плановой выездной проверки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Олеся»

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олеся» по адресу: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.134 ОГРН 1021602030890 от 20.07.2001 г

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

1 нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

2 нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам).

□ С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Провести косметический ремонт в спальном группировке № 10, сыром цехе пищеблока (устранить дефекты покраски стен, трещин).	ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту ФЗ №52) ст. 24, СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее по тексту СанПиН 2.4.1.2660-10) п.п. 5.1	02.09.2013г
2	Устранить нарушения целостности линолеумного покрытия пола в спальном группировке №6.	п.п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10	02.09.2013г
3	В группировке № 10 создать условия для сушки одежды и обуви (отремонтировать сушильные устройства оборудованные под индивидуальными шкафчиками).	п.п.4.11. СанПиН 2.4.1.2660-10	02.09.2013г
4	Провести ремонт детской мебели: ремонт столов в кабинете татарского языка.	п.п. 6.6. СанПиН 2.4.1.2660-10	01.04.2013г
5	В кабинете психолога отделку стен выполнить из материалов допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.	п.п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10	02.09.2013г
6	Провести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке.	п.п. 8.1. СанПиН 2.4.1.2660-10	01.04.2013г
7	Строго соблюдать, режим мытья посуды в группировке №5, маркировку уборочного инвентаря в группировке № 8, сроки хранения кипяченой воды гр№10, правила личной гигиены в пищеблоке.	п.п.18.9;14.14;15.24;20.4 СанПиН 2.4.1.2660-10	02.03.2013г
8	Строго соблюдать требования к раздаче блюд; усилить контроль за технологией приготовления, нормами выдачи и закладкой продуктов; объемами порций согласно указанных в меню, не допускать обвешивания.	ст.4 ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»	02.03.2013 г. и постоянно
9	Оборудовать лампы в процедурном кабинете сплошным плафоном	п.7.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2013г
12	В кабинете приема установить умывальную раковину с подводкой горячей и холодной воды.	п.5.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.09.2013г

13	В изоляторе раковину оборудовать дозаторами с жидким (антисептическим) мылом.	п.5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2013г и постоянно
14	Дезинфекцию перчаток проводить в емкостях достаточного объема при полном погружении в раствор дез.средства.	п. 2.9. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2013г и постоянно
15	Для дезинфекции и утилизации игл после проведения инъекций использовать иглосъемник.	п.п. 4.4.1.1., 4.4.1.4. МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».	02.03.2013г и постоянно
16	При хранении МИБП использовать термоиндикатор.	МУ3.3.2.2437-09 «Медицинские иммунобиологические препараты. Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования медицинских препаратов в системе «холодовой цепи»	02.03.2013г и постоянно
17	«Журнал учета инфекционных заболеваний» вести по форме, заполнять своевременно	п. 12.3. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».	02.03.2013г и постоянно
18	Приобрести бытовой холодильник для хранения МИБП	п.3.13. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»	02.09.2013г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Олеся»
РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.134 ОГРН 1021602030890 от
20.07.2001 в лице заведующей **Костылевой Натальи Олеговны**

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ое) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г.Набережные Челны

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу: ул. Низаметдинова, д.14, каб. 300, 309 (тел. 32-06-07, 32-05-39)

в срок до « 02 » марта 2013 г. по п.п.7-9,13-17

в срок до « 01 » апреля 2013 г. по п.п.4,6

в срок до « 02 » сентября 2013 г. по п.п.1-3,5,6,12,18

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
городе Набережные Челны

Т.В.Ордина

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
городе Набережные Челны

Н.Х.Агзамова

(должность лица, вынесшего предписание)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от « 28 » февраля 2013 г. получил « 28 » февраля 2013 г.

(подпись)

Костылева Наталья Олеговна

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника.

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олеся»

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи « » 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

цел. п 18
от 22.03.13

Руководителю Управления Федеральной Службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан
в г. Набережные Челны
Бариеву И.Г.
заведующего МАДОУ «Детский сад №20 «Олеся»
Костылевой Н.О.

отчет

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные
Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательнo- речевому направлению развития детей. №20 «Олеся»
об исполнении предписания от 28 февраля 2013г. №210/24

№ пп	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Срок исполнения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Провести косметический ремонт в спальняной группы №10, сыром цехе пищеблока (устранить дефекты покраски стен, трещин)	02.09.13.	выполнено	Акты выполненных работ от 05.03.13г. №1,2, товарная накладная на краску (копии прилагаются)
2.	Устранить нарушения целостности линолеумного покрытия пола в спальняной группы №6	02.09.13.	выполнено	Акт выполненных работ от 06.03.13г. №3 (копия прилагается)
3.	В группе №10 создать условия для сушки одежды и обуви. (отремонтировать сушильные устройства, оборудованные под индивидуальными шкафчиками)	02.09.13.	Выполнено частично (приобретен материал)	Счет на оплату труб (копия прилагается)
4.	Провести ремонт детской мебели: ремонт столов в кабинете татарского языка	01.04.13.	выполнено	Акт выполненных работ от 06.03.13г. №4 (копия прилагается)
5.	В кабинете психолога отделку стен выполнить из материалов, допускающих уборку влажным способом и дезинфекцию	02.09.13.		
6.	Провести ремонт приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке	01.04.13.	Не выполнено	По мере бюджетного финансирования
7.	Строго соблюдать режим мытья посуды в группе №5, маркировку	02.03.13.	выполнено	Итоги оперативного

24/2013-13
22 03 13

	уборочного инвентаря в группе №8, сроки хранения кипяченой воды гр. №10, правила личной гигиены в пищеблоке			контроля (копии записей в журнале контроля ст. м/с)
8.	Строго соблюдать требования к раздаче блюд, усилить контроль за технологией приготовления, нормами выдачи и закладкой продуктов, объемами порций согласно указанных в меню, не допускать обвешивания	02.03.13.	выполнено	Итоги проверки соблюдения приготовления пищи, качества и норм выхода блюд и изъятие проб на лабораторное исследование по физико-химическим показателям и соблюдение сан-дез. режима ООО «Школьное питание» от 07.03.13г. №206 (копия акта прилагается)
9.	Оборудовать лампы в процедурном кабинете сплошным плафоном	06.03.13.	выполнено	Акт выполненных работ от 06.03.13г. №5, счет на светильники (копии прилагаются)
10.	В кабинете приема установить умывальную раковину с подводкой горячей и холодной воды	02.09.13.	выполнено	Акт выполненных работ от 22.03.13г. №6
11.	В изоляторе раковину оборудовать дозаторами с жидким (антисептическим) мылом	02.03.13.	выполнено	Копия товарного чека прилагается
12.	Дезинфекцию перчаток проводить в емкостях достаточного объема при полном погружении в раствор дез. средства	20.03.13.	выполнено	Копия товарного чека прилагается
13.	Для дезинфекции и утилизации игл после проведения инъекций использовать иглосъемник	20.03.13.	выполнено	Копия товарного чека прилагается
14.	При хранении МИБП использовать термриндикатор	02.03.13.	Не выполнено	по мере финансирования
15.	«Журнал учета инфекционных заболеваний» вести по форме, заполнять своевременно	02.03.13.	выполнено	Копия журнала прилагается
16.	Приобрести бытовой холодильник для хранения МИБП	02.09.13.	выполнено	Копия счета на оплату прилагается

Заведующий



Н.О.Костылева

