

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города
Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 75/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Центр развития ребенка «Детский сад № 1 «Шатлык»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-
тора муниципального образования г. Набережные Челны по пожарному надзору № 75
от «31» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «07» августа 2020 г. по 12
ч. 00 мин. «24» августа 2020 г. проведена плановая, с использованием средств
дистанционного взаимодействия проверка

Начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району МО г. Набережные

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Челны УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Ягудиным

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Фаязом Миннахметовичем; Инспектор отделения НД и ПР по Комсомольскому
району МО г. Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС России по РТ младшим

лейтенантом внутренней службы Николаевым Павлом Леонидовичем объекта:

МАДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад № 1 «Шатлы» расположен-
ного по адресу: РТ, г.Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, д. 31.

совместно с Заведующим Гаммановой Илюсой Ульфатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Извещатели автоматической пожарной сигнализации, установленные в раздевалке в группы № 9, установить таким	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 4. 12.33. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.	до 01.06.2021	

	образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до окружающих предметов (электросветильников) было не менее 0,5 м.	Кроме того, минимальное расстояние между их оптическими осями, от оптических осей до стен и окружающих предметов, во избежание взаимных помех, должно быть установлено в соответствии с требованиями технической документации. п. 12.33. "Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы"		
2.	Настенные звуковые оповещатели, установленные на объекте защиты, расположить на расстоянии не менее 150 мм от потолка до оповещателя.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 4. 3.17. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. "Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	до 01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НДиПР по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 24 » августа 202 0 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Гамманова Илюса Ульфатовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » августа 202 0 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

