

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»  
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

**Предписание N 117/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ком-  
бинированного вида № 44 «Золушка».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
**И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 44 «Золушка» Валеевой Миляуше Хусаиновне**  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по  
пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан № 117 от « 28» июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-  
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «13» июля 2016 г. по 16 ч. 00  
мин. «14» июля 2016 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Чел-  
ны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД по Центральному району мо  
г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, майором внутренней служ-  
бы Гильмиевым Р.Х. объекта МАДОУ «Детский сад № 44 «Золушка».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
расположенному: РТ, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 11. (Новый город, 41/01)  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 44 «Золушка» Валеевой М.Х.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" не-  
обходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ през-писания	Вид нарушения обязательных требо-ваний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде-рации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране-ния наруше-ния обяза-тельных требований пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнали-зация находится в неисправном со-стоянии, а именно не произведена за-мена контрольно-приемных приборов, пожарных извеща-телей в связи с ис-текшим сроком годности.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (авто-матических (автономных) установок пожаротушения, авто-матических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособно-сти указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ, утвержденных Постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. По-становления Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О внесении изменений в Пра-вила противопожарного режима в РФ »)*, (ППР в РФ*)	31.05.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные Челны  
«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

« 14 » июля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)* И.о. заведующего МАДОУ «Летский сад № 44 «Золушка» Валеева М.Х.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » июля 20 16 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору