

Акт


испытания металлических лестниц-стремянки

по МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №50 «Родничок»

от «29» мая 2024г.

Мы, комиссия в составе председателя Абдульминовой Т.Н. -заведующий ДОУ и членов комиссии: Юнусовой Э.И.- зам.зав. по ХР, Закирова Р.Ф. -рабочего по обслуживанию здания, в соответствии с п.41 Правил Пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела испытание двух металлических лестниц-стремянки путём приложения нагрузки 150 кг к средней ступени и выдержки под нагрузкой 10 минут.

В результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, лестницы-стремянки допускаются к дальнейшей эксплуатации.

 Заведующий _____ Т.Н.Абдульминова
Зам.зав. по ХР _____ Юнусова Э.И.
Рабочий по обл.здания _____ Закиров Р.Ф.