

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: ondap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 104

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
города Набережные Челны "Центр развития ребёнка - детский сад №50 "Родничок"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору города Набережные Челны – заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному
образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан майора внутренней службы Р.С. Устимова № 104 от
12.08.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. « 16 » августа 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 31 » августа 2021 г.,
лейтенантом внутренней службы Курбановым Айнуrom Разифовичем –
государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому
району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МАДОУ города
Набережные Челны "Центр развития ребёнка - детский сад №50 "Родничок"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Заведующим МАДОУ города Набережные Челны "Центр развития ребёнка - детский сад №50 "Родничок" Абдулминовой Танзилей Нуруловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	В объеме лестничной клетки выполнены ступени различной высоты (высота ступеней от 13 до 18 см. (замеры произведены рулеткой)	ст. 37 ФЗ-69, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 21-01-97* п.6.28* ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.3.4, СП 1.13130.2020 п.4.3.6	До 01.06.2022	
2.	На путях эвакуации (в тамбурах выходов) установлено оборудование (радиаторы отопления, трубопроводы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г., ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3, СП 1.13130.2020 п.4.3.7	До 01.06.2022	
3.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 5.13130.2009 п.13.3.6	До 01.06.2022	
4.	Ширина эвакуационных выходов выполнена менее 0,8 м. (ширина при замерах составляет 0,72 м., 0,73 м., 0,76 м., замеры произведены рулеткой)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п 4.2.5, СП 1.13130.2020 п 4.2.19	До 01.06.2022	
5.	На путях эвакуации (коридор из пищеблока ведущий непосредственно наружу) вмонтировано оборудование (шкафы для коммуникаций)	Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г., ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3, СП 1.13130.2020 п.4.3.7	До 01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	электрооборудования) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола.			
6.	Высота эвакуационного выхода из помещения (в пищеблоке) наружу выполнена менее 1,9 метра (высота в свету составляет 177 см.)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.2.5, СП 1.13130.2020 п.4.2.18	До 01.06.2022	
7.	Световые проемы в лестничной клетке выполнены открывающимися с площадью менее 1,2 м.кв. на каждом этаже, устройства для открывания окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 89, СП.1.13130.2009 п.4.4.7, СП.2.13130.2012 п.5.4.16	До 01.06.2022	
8.	Ширина эвакуационных выходов (вновь смонтированных проемов) из спален групп 1-го этажа менее 1,2 метра. (ширина при замере составляет 0,76 м, 0,85 м.)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.89, СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.5.2.14, СП 1.13130.2020 п.5.1.4	До 01.06.2022	
9.	Поручни и ограждения лестничных клеток (внутренних) не отвечают требованиям ПБ, а именно: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м., допускаются горизонтальные членения в ограждениях.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП.1.13130.2009 п.5.2.15	До 01.06.2022	
10.	Ширина эвакуационного пути коридора составляет	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4.	До 01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	менее 1,2 метра ввиду установки дверей открывающейся из помещений в коридор (ширина коридора составляет 1,35-1,50 метра, ширина половины полотна двери 0,45 метра).	СП.1.13130.2009 п. 4.3.3. До 01.06.2022		
11.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом из прачечной) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери..	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4. СП.1.13130.2020 п. 4.2.21	До 01.06.2022	
12.	Площадки лестницы 3-го типа расположены не на уровне эвакуационных выходов.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4. СП.1.13130.2020 п. 4.4.7.	До 01.06.2022	
13.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, противопожарных дверей, противопожарных окон, (акты выполненных работ, акты испытаний и скрытых работ, лицензии организаций, проводивших монтаж, сертификаты и декларации на оборудование и материалы).	ППР в РФ п. 54	До 01.06.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант внутренней службы Курбанов Айнур Разифович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.И.П.

“ 31 ” августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ города Набережные Челны "Центр развития ребёнка - детский сад №50 "Родничок"

"Родничок"

(должность)

Абдульминова Т.Н.

(фамилия, инициалы)

“ 31 ” августа 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.