

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-35-05

Предписание N 68/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №53 «Крепыш».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, заведующему МАДОУ «Детский сад № 53 «Крепыш» Калашиковой Зульфие Флюоровне индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 68 от «25» апреля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» мая 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «16» мая 2016 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гильмиевым Р.Х. объекта МАДОУ «Детский сад № 53 «Крепыш».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по расположенного: РТ, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 41, (Новый город, 40/08) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с Заведующим МАДОУ «Детский сад № 53 «Крепыш» Калашиковой З.Ф., заместителем заведующего по ХР Халиковой Г.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, а именно не произведена замена контрольно-приемных приборов, пожарных извещателей в связи с истекшим сроком годности.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. П. 61 Правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ »)*, далее ППР в РФ*	31.03.2017г.	
2	Не организовано	Руководитель организации обеспечивает содержание наруж-	31.03.	

	проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	ных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. пункт 24 ППР в РФ*	2017г.	
3	Допускается загромождение эвакуационных путей (лестничной клетки) мебелью.	б) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов пункт 36(б) ППР в РФ*	31.03. 2017г.	
4	Не разработаны и на видных местах не вывешены соответствующие планы эвакуации людей в случае пожара.	На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения пункт 7 ППР в РФ* Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения ши (и) с применением фотолюминесцентных материалов. п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	31.03. 2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району мо г. Набережные Челны

«Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Подпись)

« 16 » мая 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(Подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 53 «Крепыш» Калашикова З.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » мая 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору