

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Муниципальному образованию города Набережные Челны  
Кашихину Евгению Викторовичу  
заведующего МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53 «Крепыш»  
Калашниковой Зульфии Флоровны

### Акт

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации по пожарной безопасности и по предотвращению угрозы возникновения пожара	Срок исполнения
1.	Автоматическая пожарная сигнализация произведена в исправное состояние, а именно произведена замена контрольно-приемных приборов.	01 июля 2017 года
2.	Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	31 марта 2017 года
3.	Эвакуационные пути (лестничные клетки) приведены в соответствии, мебель убрана.	31 марта 2017 года
4.	Разработаны и вывешены на видных местах соответствующие планы эвакуации людей в случае пожара.	31 марта 2017 года

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 53 «Крепыш»



З.Ф. Калашникова

*Заместитель устранен*  
Старший инспектор  
по Центральному району  
по г. Набережные Челны  
УНД и ПР ГУ МЧС России



Отдел ГПН г. Набережные Челны  
и Тукаевского района

листок 1 вх. 415

« 08 » 08 2017

Гильмиев Р.У.

*[Handwritten signature]*