

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 23-73-18

г. Набережные Челны
(место составления акта)

"18" марта 2021.
(дата составления акта)

12:00час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 30

По адресу/адресам: Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шамиля
Усманова, 11 (Новый город, 31/04)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по Республике Татарстан № 30 от 10.03.2021

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные
Челны «Детский сад комбинированного вида № 60 «Иволга»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» марта 2021года с 10час. 00мин. до 12час. 00мин. Продолжительность: 2часа

«18» марта 2021года с 10час. 00мин. до 12час. 00мин. Продолжительность: 2часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/4часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение НД и ПР по Центральному району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Шарипова Лена Ахмадиевна, 10.03.2021года, 16.48час ✓ ШС
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Камалиев Рафаэль Равилович - инспектор отделения НД и ПР
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Жилой»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Шарипова Лена Ахмадиевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного)

Зам. зав. по ХР Сулейманова Регина Нурисламовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного)
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не обеспечено наличие на двери помещения складского и производственного назначения (вент. камера) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствуют расчеты параметров. ППР в РФ п.12.

2. Эвакуационный выход из лестничной клетки №2 не выполнен шириной не менее 1,2м. (Одна створка не открывается в связи с неисправностью). Пункт 6.16 СНиП21-01-97*; Часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N123-03 (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Допущено хранение под лестничными маршами вещи, мебель, и другие горючие материалы. Пункт 16 «к» ППР в РФ.

4. Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Не обеспечено 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 30 ППР в РФ.

5. Допущено размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м от электросветильников. Пункт 13.3.6 СП.5.13130.2009; Часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Ответственность за нарушения требования пожарной безопасности возлагается на Заведующего Шарипову Лену Ахмадиевну.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание №30/1/1 от 18.03.2021 года;
Протокол № 0158-2021-0029 об административном правонарушении от 18 марта 2021 года,
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку: Камалиев Р.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60 «Иволга» Шарипова Лена
Ахмадиевна «18» марта 2021.

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)