

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-51-62

Предписание N 30/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Набережные

Челны «Детский сад комбинированного вида № 60 «Иволга»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
заведующему МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60 «Иволга» Шариповой Лене Ахмадиевне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного Государственного инспектора г.Набережные Чел-
ны по пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Рес-
публике Татарстан № 30 от « 10 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «16» марта 20 21 г. по
12 ч. 00 мин. «18» марта 20 21 г. проведена проверка инспектором Отделения НД и ПР по
Центральному району мо г. Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лей-
тенантом внутренней службы Камалиевым Р.Р объекта МАДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 60 «Иволга» расположенного: РТ, г.Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, 11
(Новый город, 31/04) совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №
60 «Иволга» Шариповой Л.А., зам. зав. по ХР Сулеймановой Р.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N пред- писа- ния | Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устране- ния наруше- ния обяза- тельных требований пожарной безопасности | Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выполнение) |
|----------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не обеспечено нали- чие на двери поме- щения складского и производственного назначения (вент.камера) обо- значение категории по взрывопожарной и пожарной опасно- сти, а также клас- са зоны в соответ- ствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Техниче- ский регламент о требованиях по- жарной безопасно- сти». Отсутству- ют расчеты пара- метров. | ... Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также опреде- ление класса зоны в соответстви с главами 5, 7 и 8 Федераль- ного закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производ- ственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений кате- гории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Пункт 12 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе- дерации) | 01.08. 2021 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| 2 | <p>Эвакуационный выход из лестничной клетки №2 не выполнен шириной не менее 1,2м. (Одна створка не открывается в связи с неисправностью).</p> | <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. Пункт 6.16 СНИП21-01-97*; Часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N123-03 (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | 01.08.2021 | |
| 3 | <p>Допущено хранение под лестничными маршами вещи, мебель, и другие горючие материалы</p> | <p>На объектах защиты запрещается: устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. Пункт 16 «к» ППР в РФ* (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</p> | 01.08.2021 | |
| 4 | <p>Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Не обеспечено 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопо-</p> | <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 30 ППР в РФ* (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</p> | 01.08.2021 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| 5 | <p><i>пожарной защиты</i></p> <p>Допущено размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников.</p> | <p>Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.</p> <p>Пункт 13.3.6 СП 5.1310.2009; Часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | 01.08.2021 | |
|---|---|---|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Отделения НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны
«Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Камалиев Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

« 18 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60 «Иволга»

Шарипова Л.А

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » марта 20 21 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

