

ИД 02
август

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

**Отделение НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования города
Набережные Челны УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 76 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Детский сад компенсирующего вида № 48 «Винни-Пух».

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 76 от «17» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «19» августа 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «25» августа 2020 г. проведена внеплановая, выездная проверка

Начальником отделения НД и ПР по Комсомольскому району муниципального

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

образования г. Набережные Челны майором внутренней службы Ягудиным

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Фаязом Миннахметовичем; Инспектором отделения НД и ПР по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные Челны младшим

лейтенантом внутренней службы Николаевым Павлом Леонидовичем объекта,

«Детский сад № 48 «Винни-Пух», расположенного по адресу: г. Наб. Челны,

пер. А. Гайдара, д. 14

совместно с заведующим Хузиной Гульнаррой Фаритовной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5
1	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	61. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. «Правила противопожарного режима в РФ п. 61».	до 01.06.2021	
2	Не проведены проверки работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год).	59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. «Правила противопожарного режима в РФ п. 59».	до 01.06.2021	
3	Установить противопожарные двери, сертифицированная в области пожарной безопасности, с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в складах групп № 5, 8, 9; пищеблока.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, ст.88. 5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 5.14*, п. 7.4, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	до 01.06.2021	
4	Допускается параллельная прокладка на расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м., в лечебном кабинете, старшего воспитателя, гр. № 1, 2, 4, 6, 8, 11.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. п. 13.15.15, СП. 5.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	до 01.06.2021	
5	На дверях помещений складского назначения не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и по-	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.27; 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках	до 01.06.2021	

<p>жарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>«Правила противопожарного режима в РФ п. 20».</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Комсомоль-
(должность, фамилия, инициалы, государственного
скому району м.о. г. Наб. Челны
инспектора по пожарному надзору)


(подпись)



« 25 » августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Хузина Гульнара Фаритовна
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » августа 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору