

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УНД ГУ МЧС России по РТ**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД по Комсомольскому району МО г. Набережные Челны**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, п. Сидоровка, ул. Магистральная, 36, т. 70-73-74, 70-63-54, факс 70-86-73  
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Акт обследования № 66**

« 10 » октября 20 12 года

г. Наб. Челны

(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.

Инспектор ОНД по Комсомольскому району Ямалеев Тимур Радикович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

обследование)

в период с 15 ч. 00 мин. « 10 » октября 20 12 г. по 16 ч. 00 мин.

« 10 » октября 20 12 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего

(наименование объекта юридического лица или

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

направлению развития детей № 11 «Йолдыз»

расположенного (-ых) по адресу: г. Наб. Челны, переулок Юности, д. 4

при обследовании совместно с:

заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического  
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

детей № 11 «Йолдыз» Сибгатуллиной Галимой Набиуллиной

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным вида с

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений), расположенных на территории объекта),

приоритетным осуществление деятельности по познавательно-речевому на-

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

правлению развития детей № 11 «Йолдыз» двухэтажное, площадью 1266,9 м<sup>2</sup>.

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

Отопление центральное, электроснабжение 220 Вольт. В здание детского сада

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

3-го типа. Внутренний пожарный водопровод в исправном состоянии. Здание

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно правилам. Персонал обучен по программе пожарно-технического минимума.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	-----	

**С Актом обследования ознакомлен:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 11 «Йолдыз» Сибгатуллина Г.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 10 » октября 201 2 года



**Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 11 «Йолдыз» Сибгатуллина Г.Н.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



**Вывод по результатам обследования:**

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 10 » октября 201 2 года

**Обследование проводил:**

Инспектор ОНД по Комсомольскому району Ямалеев Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » октября 201 2 года



М.Л.П.\*

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору