



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: [gu.rt@tatar.ru](mailto:gu.rt@tatar.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: [undpr-rt@mail.ru](mailto:undpr-rt@mail.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827  
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: [ondap@mail.ru](mailto:ondap@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 159

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №16 "СКВОРУШКА"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору города Набережные Челны – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Р.С. Устимова № 159 от 10.09.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 ч. 00 мин. « 14 » сентября 2021 г. по 11 ч. 00 мин. « 30 » сентября 2021 г., лейтенантом внутренней службы Курбановым Айнуrom Разифовичем – государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)  
 проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №16  
 "СКВОРУШКА"

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
 совместно с: Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16  
 «Скворушка» г. Набережные Челны» Миннегалиева Алсу Ильгизаровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)  
 В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Двери помещений технического назначения (пищевая камера, окно выдачи) выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ст. 37 ФЗ-69, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82	до 01.08.2022	
2.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены таким образом что не обеспечена защищенность от несанкционированного доступа посторонних лиц.	ст. 37 ФЗ-69, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП.5.13130.2009 п.13.14.5	до 01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности



могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант внутренней службы Курбанов Айнур Разифович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

“ 30 ” сентября 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида №16  
«Скворушка» г. Набережные

Челны»  
(должность)

Миннегалиева А. И.  
(фамилия, инициалы)

“ 30 ” сентября 20 21 г.



14

(подпись)

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.