

Начальнику управления образования
и по делам молодежи
Исполнительного комитета
муниципального образования
города Набережные Челны
Хузину Р.Н.
от заведующего
МБДОУ №19 «Аленка»
Закировой Н.К.

В ходе выездной проверки Прокуратуры г. Набережные Челны от 03 июня 2019г соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад №19 «Аленка», выявлены следующие нарушения:

Характер нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
<p>На пищеблоке в проеме установлена дверь с пределом огнестойкости менее требуемого. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.88, СП 4.13130.2013л.5.2.6</p>	<p>В декабре 2019 г была установлена в проеме на пищеблоке противопожарная дверь, требуемая Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008. ст.4, ст.88, СП 4.13130.2013л.5.2.6., согласно договору №ВР00376116 от 18.12.2019г. Поставщик противопожарной двери – ООО «Армакад».</p>
<p>На путях эвакуации допускаются ступени с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г. ст. 4, ст.89. СП 1.13130.2009, п.п. 4.3.4.</p>	<p>В соответствии с п.4 ст.4 ФЗ-123 от 22.07.2008г. данный пункт предписания снят с контроля.</p>
<p>Двери эвакуационных выходов не обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа (замки закрыты на ключ). ППР в РФ п.35</p>	<p>Двери эвакуационных выходов обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа.</p>
<p>Лестница между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г. ст. 4, СП 4.13130.2009 п.4.18.</p>	<p>В августе 2019г была произведена работа подрядной организацией ООО «Медик» по ограждению противопожарной перегородкой 1 го типа лестница между подвалом и первым этажом.</p>

Заведующий МБДОУ №19


Закирова Н.К.

