

Прокуратура города  
г. Набережные Челны  
Э.В Тимировой  
Заведующего МБДОУ  
№19 «Аленка» Закировой Н.К

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства 03.06.2019г. № 02-08-02 сообщаем следующее:

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на общем собрании работников Детского сада МБДОУ №19 «Аленка» №2 от 26.06.2019г. с участием помощника прокурора Хаковой Н.Г.

1. В нарушении требований пожарной безопасности:

- 1) На пищеблоке в проеме установлена дверь с пределом огнестойкости менее требуемого Федерального закон №123 –ФЗ от 22.07.2008г. ст.4,ст.88,СП4.1310.2013 п.5.2.6
- 2) На путях эвакуации допускаются ступени с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г.ст.4,ст.89.СП 1.13130.2009,п.п 4.3.4.
- 3) Двери эвакуационных выходов не обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа (замки закрыты на ключ). ППР в РФ п.35.
- 4) Лестница между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-типа. Федеральный закон №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018г.413130.2009 п.4.18.

Выявленные при проверке нарушения закона стали возможны из-за ненадлежащего контроля выполнения своих должностных обязанностей со стороны ответственных должностных лиц МБДОУ №19 «Аленка» и отсутствия контроля со стороны руководства, что создает угрозу жизни и здоровья людей.

Проведены следующие мероприятия:

- 1) Двери эвакуационных выходов обеспечены свободным открыванием изнутри без ключа.
- 2) Лестница между подвальным и первым этажом ограждена противопожарной перегородкой 1-типа.

Пункт №1.,№2.,нарушения пожарной безопасности не выполнены, так как подрядная организация, проводившая капитальный ремонт 2016- 2017г.г., ООО «Медик» в лице Генерального директора Бахтигареева Ф.М. - отказывается устранить данные замечания и дать письменное объяснение. У МБДОУ №19 финансирование на ремонтные работы в 2019 году не предусмотрены.

За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечена заместитель заведующего по ХР Сагдеева Гельфира Мукатдисовна – предупреждение ( Приказ №81 о/д от 10.06.19)

28 июня 2019 года.

Заведующая МБДОУ №19 Аленка»: 

Закирова Н.К.

