

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 23 » августа 2019 г.

г. Набережные Челны

Старший инспектор ОНД и ПР по м.о. г. Набережные Челны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

капитан внутренней службы Юмагулов Рафаэль Шамилевич

рассмотрев постановление № 0143-2019-0093, от « 23 » августа 2019 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо, должностное лицо (гражданина (ку))

заведующего Закирову Нурсию Касыймовну

(полное наименование юридического лица фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящегося (зарегистрированного (ную)) по адресу: РТ, г. Наб. Челны, п. ЗЯБ, д. 14/20, кв. 5

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что: в ходе проведения плановой проверки противопожарного состояния на соответствие нормам и правилам пожарной безопасности территории и помещений МБДОУ «Детский сад № 19 «Аленка»

« 22 » августа 2019 г. в 12 час. 00 мин. в помещениях МБДОУ «Детский сад № 19 «Аленка» выявлено нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, СНИП 21-01-97* СП 4.13130.2013

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. На пищеблоке установлена дверь с пределом огнестойкости менее требуемого. №123-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.88, СНИП 21-01-97* п. 7. 4, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.

20.4

(указываются статьи и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13

(указываются номера статей и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. На пищеблок установить дверь с требуемым пределом огнестойкости. №123-ФЗ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

от 22.07.2008 г. ст.4, ст.88, СНИП 21-01-97* п. 7. 4, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Р.Ш.Юмагулов
(расшифровка подписи)

Представление получил: _____

Закирова Н.К.
(дата, должность, подпись) *Заведующий Закирова Н.К.*

Представление направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)