



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-137-140- 053

Законному представителю
МБДОУ «Детский сад пристра и оздоровления № 22 «Колокольчик»
Заведующему Дуболазовой Татьяне Генриховне

«27» марта 2015

423 823, РТ, г. Набережные Челны,
б-р. Строителей, д. 10 (4/24)
т./ф. (8552) 38-66-60
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Новорусский Виктор Юрьевич, государственные инспектора Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Рогожина Лилия Зарифовна, Валиева Венера Мударисовна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 27 марта 2015 года № 43-21-131-140- 053 , составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад пристра и оздоровления № 22 «Колокольчик», ОГРН 1031616004199, ИНН 1650086575, КПП 165001001, юридический адрес: 423819, РТ, г. Набережные Челны, б-р. Строителей, д.10 (4/24) (МБДОУ Детский сад № 22 «Колокольчик»)

в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 22 «Колокольчик» Дуболазовой Т.Г.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	Не проводятся своевременные планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения детского сада), в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале. Отсутству-	05.06.2015

	ет годовой график на все виды ремонтов основного оборудования тепловых энергоустановок на 2014-2015 год. Нарушение гл. 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	
2	Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту. Нарушение п. 2.7.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
3	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
4	Отсутствуют журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	05.06.2015
5	Не проводятся технические освидетельствования тепловой энергоустановки в установленные сроки. Нарушение п.п. 2.5.4, 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
6	Не организовано в учреждении постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок. Результаты осмотра не оформляются в журнале обходов или в оперативном журнале. Нарушение п. 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
7	Отсутствует частично антикоррозийная защита теплопроводов, проложенных по подвалу здания и в тепловом пункте. Нарушение п. 6.1.31 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
8	Отсутствует частично тепловая изоляция трубопроводов, проложенных в подвале и в тепловом пункте учреждения. Нарушение п. 9.3.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015
9	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и проверках средств учета электрической энергии. Нарушение п.п. 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	05.06.2015
10	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.2., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом	05.06.2015

	РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	
11	Отсутствует график поверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п.4.6. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11. 2009 г. ст.9. ч.3.	05.06.2015
12	Счетчики Меркурий 230 зав. № 01705644, № 01744012 выдают сообщение на индикаторы о возникших ошибках (в процессе функционирования) код ошибки «Е-01». Нарушение п.4.2. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 2.11.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Устранить и выполнить переопломбировку до 01.04.2015
13	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство предприятия. Нарушение п. 1.2.3., п. 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	05.06.2015

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел на имя и.о. начальника И.И.Кустовской, по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до 01 апреля 2015 и 05 июня 2015 г.г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

И.о. начальника Челнинского территориального отдела  В.Ю. Новорусский

Государственный инспектор  Л.З.Рогожина

Государственный инспектор  В.М.Валиева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Заведующий  Дуболазова Т.Г.

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

