

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад присмотра и оздоровления № 22 «Колокольчик»

Адрес: 423819, РТ, г. Наб. Челны, б/р Строителей, д.10 (4/24)

эл. адрес: sad22@pochta.ru

Исх. № «7» 22 04 2015 г.

Начальнику Челнинского

территориального отдела

(РОСТЕХНАДЗОР)

Кустовской И.И.

от заведующего


МБДОУ № 22 «Колокольчик»

Дуболазовой Т.Г.

Отчет о проделанной работе по предписанию

№ 43-21-137-140-053 от 27 марта 2015 года.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Не проводятся своевременные планово-предупредительные ремонты тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения детского сада). в учреждении отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале. Отсутствует годовой график на все виды ремонтов основного оборудования тепловых энергоустановок на 2014-2015 год. Нарушение гл. 2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Выполнено, производится запись в спец. журнале от 01.04.2015 г.
2	Отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту. Нарушение п. 2.7.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Выполнено 03.04.2015 г.



3	Не ведется учет тепловых энергоустановок в журнале установленной формы согласно приложению № 1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Нарушение п.1.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Выполнено 08.04.2015 г.
4	Отсутствуют журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных приборов тепловых энергоустановок. Нарушение п. 2.9.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03.	05.06.2015	Журнал заведен от 06.04.2015 г.
5	Не проводятся технические освидетельствования тепловой энергоустановки в установленные сроки. Нарушение п.п. 2.5.4, 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Выполняется в месяц 1 раз с соответствующей отметкой в журнале, представителем СПТО. от 01.04.2015 г.
6	Не организовано в учреждении постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок. Результаты осмотра не оформляются в журнале обходов или в оперативном журнале. Нарушение п. 2.6.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Выполняется с соответствующей отметкой в журнале. от 14.04.2015 г.
7	Отсутствует частично антикоррозийная защита теплопроводов, проложенных по подвалу здания и в тепловом пункте. Нарушение п. 6.1.31 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	08.04.2015 г. произведена частичная покраска антикоррозийным покрытием теплопроводов (в июле 2015г. планируется ремонт и покраска труб)
8	Отсутствует частично тепловая изоляция трубопроводов, проложенных в подвале и в тепловом пункте учреждения. Нарушение п. 9.3.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03	05.06.2015	Был приобретен изолон, и изолировано 2 м. трубопровода. Планируется замена трубопровода в июле 2015г.
9	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и проверках средств учета электрической энергии. Нарушение п.п 1.2.2, 2.11.11. «Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	05.06.2015	Журнал ведется с 01.04.2015 г.
10	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.2., утвержденных Минтопэнерго РФ и	05.06.2015	Поверка трансформаторов тока выходит в

	Минстроя РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.		апреле 2015 г.. контролером АРЭС составлен акт об обязательном опломбировании трансформаторов тока до 01.10.2015 г. Копия акта прилагается. Копия договора на приобретение трансформаторов прилагается.
11	Отсутствует график проверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п. 4.6. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11.2009г. ст.9 ч.3	05.06.2015	Выполнено 01.04.2015 г.
12	Счетчики Меркурий 230 зав. № 01705644, № 01744012 выдают сообщение на индикаторы о возникших ошибках (в процессе функционирования) код ошибки «Е-01». Нарушение п.4.2. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 2.11.4. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	Устранить и выполнить переопломбировку до 01.04.2015г.	Срок поверки данных счетчиков в апреле 2017 года, но в связи с тем что они показывают «Е - 01»(не мешая при этом снимать показания счетчиков) был заключен договор на приобретение новых счетчиков с ООО «Маргарита», документы в казначействе. По окончании процедуры оформления будет произведена установка и опломбировка. Копия договора прилагается
13	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство предприятия. Нарушение п. 1.2.3., п. 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России	05.06.2015	Выполнено приказ № 87 от 20.04.2015 г.

№ 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145

Заведующий МБДОУ № 22

«Колокольчик»

Т. Г. Дуболазова

