

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования  
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552)54-66-13  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание N 48/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательно-речевому направлению развития детей №30 «Белочка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора отдела НДиПР по МО г. Набережные Челны по пожарному  
(наименование органа ГПН)

надзору № 48 от «01» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. по 16 ч. 00  
мин. «23» апреля 2021 г. проведена проверка Государственным инспектором по  
пожарному надзору Курбановым Айнуром Разифовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательно-речевому направлению развития детей №30 «Белочка» расположенного по  
адресу: РТ, г. Набережные Челны, проспект Вахитова д. 26

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ " Детский сад №30 "Белочка" Зуева Римма Минлигуловна  
( указывается должности, фамилии и инициалы лиц , участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в отступлении от требований установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных	ППРвРФ п.2 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным	До 01.04.2022 г	

	помещений в указанных зданиях, сооружениях ППРвРФ п.2	должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Курбанов А.Р.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)  
М.Л.П.\*

«23» апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад №30 "Белочка" Зуева Римма  
Минлигуловна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«23» апреля 20 21 г.