

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида  
№ 31 «Красная шапочка»

Адрес: 423823, Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, б/р. Бердаха, 2 (45/17),  
ОГРН 1031616003209; ИНН 1650086303;  
телефон: 8(8552) 52-14-68;  
факс: 8(8552) 52-80-00, [dou31@mail.ru](mailto:dou31@mail.ru)



Муниципаль бюджет мәктәпкәчә  
белем бирү учреждениесе  
«Кызыл калфак» 31 нче  
катнаш төрдәге балалар бакчасы»

Адрес: 423823, Татарстан Республикасы,  
Яр Чаллы шәһәре, Бердах бульвары, 2 йорт (45/17),  
ОГРН 1031616003209; ИНН 1650086303;  
телефон: 8(8552) 52-14-68;  
факс: 8(8552) 52-80-00, [dou31@mail.ru](mailto:dou31@mail.ru)

Начальнику ОНД и ПР по МО  
город Набережные Челны  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Устимову Руслану Семеновичу

### СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Красная шапочка» направляет сведения об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности согласно предписания № 51 от 15.07.2021 г.:

1. В музыкальном зале для отделки стен применен горючий материал (пластиковые конструкции), с показателями пожарной опасности более чем КМ1 – была проведена экспертиза № 818-4-1 (ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РТ г. Казань), в ходе которой были получены следующие результаты – отделочные материалы относятся к дымообразующей способности Д2.

2. Отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения и расстояния до их месторасположения – устранено, установлены светоотражающие указатели (сертификат соответствия прилагается).

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида № 31 «Красная шапочка»



 И.Р.Шагеева