

Республика Татарстан  
город Набережные Челны  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад общеразвивающего  
вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по познавательно-речевому  
направлению развития детей №39  
«Весёлый улей»  
423831, РТ, г. Набережные Челны,  
проспект Сююмбике, дом 41(43\13)

Татарстан Республикасы  
Яр Чаллы шәһәренен  
«Күңелле умарта» 39 нчы  
балаларның танып-белү-сөйләм  
үсешен өстенлекле гамәлгә ашыручы  
гомүмүстерешле балалар бакчасы"  
муниципаль бюджет мәктәпкәчә  
белем биру учреждениясе  
423831, ТР, Яр Чаллы шәһәре  
Сююмбике проспекты, 41 (43\13)

Тел. (факс) (8552) 52-73-74, 52-05-80; эл.почта: sad039@yandex.ru

Исх. № 5  
от 16.03.2020г.

Старшему инспектору ОНД и ПР  
по Центральному району МО  
г. Набережные Челны  
«Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России  
по РТ, капитан внутренней службы  
Валирахманову Линару Ягъфаровичу

Ответ на представление № 14/1/1 от 27.02.2020г. МБДОУ «Детский сад №39  
«Веселый улей» сообщаем следующее:

№ п/п	Нарушения	Срок выполнения	Ответственные
1.	Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	выполнено	зам.зав. по хоз. работе
2.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности «Выход» над дверьми эвакуационных выходов сада.	выполнено	зам.зав. по хоз. работе
3	Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	выполнено	зам.зав. по хоз. работе

	объекта		
4	Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Выполнено	зам.зав. по хоз. работе

Заведующий МДОУ № 39



Л.И. Мухаметдинова