

Исх. № 16
от 30.06.2017 г

Главному государственному санитарному
врачу по г. Набережные Челны, Тукаевскому
Муслимовскому, Мензелинскому,
Актанышскому районам
И.Г. Бариеву
от и.о. заведующего МБДОУ №4 «Веселинка»
Ситдиковой Гузелии Расимовны

**Информация о выполнении предписания плановой выездной проверки
от 26.06.2016 г. (срок до 01.07.2017 г.)**

Нами были устранены следующие пункты предписания:

П-3. Произвели замену окон детского сада.

П-4. Провели ремонт кровли здания детского сада.


П-10. Заменяли шкафы для хранения столовой посуды, установленные в
буфетных.

И.о. заведующего МБДОУ №4



[Handwritten signature]

Г.Р.Ситдикова



*З.И. Келескушева З.П.
Верный специалист-эксперт ТО АТ
Управление Роспотребнадзора по АТ*

Исх. № 53
от 31.08.2016 года

Главному государственному санитарному
врачу по г. Набережные Челны, Тукаевскому,
Муслюмовскому, Мензелинскому,
Актанышскому районам
И.Г.Бариеву
от заведующего МБДОУ №4 «Веселинка»
Дусмеевой Гульсины Самигулловны

**Информация о выполнении предписания плановой выездной проверки от
20.06.2016 г. (срок исполнения до 01.09.2016 г.)**

Нами устранены следующие пункты предписания:

- П-1. Провели ревизию, очистку и контролируем эффективность работы вентиляционных систем.
- П-2. Установили металлическую сетку на места выхода вентиляционных отверстий подвального помещения.
- П-5. Провели частичный ремонт в групповых гр. № 6,8,9,10,13; спальне гр. № 3,5,6,7,8,9,11; буфетной гр. № 4,7; приемной гр. №3,5,6,7,8,9,10,12,13; туалетной гр. № 2,3,4,8,9,12; умывальной гр. № 13; тамбура приемной гр. № 2; коридорах; пищеблоке; складских помещениях пищеблока; лестничных клетках; музыкальном зале; физкультурным зале; кабинете татарского языка; медицинском и процедурном кабинетах с устранением дефектов покрытия потолков и стен.
- П-6. Заменяли линолеум в гр. №7 и устранили дефекты линолеума в гр. № 13,6; провели ремонт покрытия полов в спальне гр. №8,10,11,13; буфетной группы № 5; прачечной, лестничных клетках, музыкальном зале.
- П-7. Заменяли светильники в приемной гр. № 9, в групповой гр. №7.
- П-11. Приобрели посуду для пищеблока на сумму 20 000 рублей (спонсорская помощь).
- П-8. Моечные ванны в пищеблоке присоединить к канализационной сети воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки - включен в капитальный ремонт запланированный на 2017 год.)

Заведующий МБДОУ № 4 «Веселинка» _____



Дусмеева Г.С.

